



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Wejherowie

84-200 Wejherowo; ul. Obrońców Helu 3  
tel/fax 0~58 6727427, E-mail: psse.wejherowo@pis.gov.pl  
[www.psse-wejherowo.pl](http://www.psse-wejherowo.pl)



Wejherowo, dnia

**OCENA JAKOŚCI WODY**  
**PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Nr 80/11**  
**z okres IX -XI.2011r.**

**Dotyczy wodociągu publicznego Perlino**

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U.2011.212.1263), art.12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U.2006.123.858) oraz §16 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.U.2007.61.417 z późn. zm.)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie**

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach poboru próbek wody oraz wyników badań laboratoryjnych tych próbek pobranych z wodociągu publicznego Perlino, tj.:

Data poboru	Nr analizy	Miejsce poboru próby	liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody
2011-09-05	0706	Perlino, ul. Lipowa 56	19
2011-09-05	0707	Perlino, ul. Lipowa 9a	1
2011-09-26	0821	Perlino, ul. Lipowa 9a	9
2011-09-26	0824	Perlino, ul. Lipowa 56	2
2011-09-27	0827	Perlino, ul. Lipowa 56	3
2011-09-27	0828	Perlino, ul. Lipowa 9a	1
2011-10-17	0918	Perlino, ul. Lipowa 56	3
2011-10-17	0919	Perlino, ul. Lipowa 9a	72
2011-10-18	0922	Perlino, ul. Lipowa 9a	0
2011-10-18	0923	Perlino, ul. Lipowa 56	4
2011-11-03	0978	Perlino, ul. Lipowa 9A	0
2011-11-03	0975	Perlino, ul. Lipowa 56	0
2011-11-08	1012	Perlino, ul. Lipowa 56	2
2011-11-08	1013	Perlino, ul. Lipowa 9A	0
Najwyższe dopuszczalne stężenie			0

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie bakteriologicznym.

**stwierdza:**

- **warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Perlino**

**UZASADNIENIE**

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego upoważniony przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie dokonał poboru prób wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z przedmiotowego wodociągu.

Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym, oznaczono liczbę bakterii grupy coli w 100 ml wody, Escherichia coli w 100 ml wody, liczbę paciorkowców kałowych w 100 ml wody.

Na podstawie uzyskanych wyników badania wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Perlino z uwagi na obecność bakterii grupy coli.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie wdrożył postępowanie egzekucyjne w sprawie doprowadzenia jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi do obowiązujących wymagań sanitarnych w zakresie wskaźników bakteriologicznych.

Administrator wodociągu w celu poprawy jakości wody wprowadził stałą dezynfekcję wody z zastosowaniem podchlorynu sodu.

Woda z wodociągu publicznego Perlino nie nadaje się do spożycia przez ludzi w stanie surowym.

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Gniewino
2. Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.  
ul. Wejherowska 24  
Kostkowo  
84-250 Gniewino
3. mieszkańcy wsi
4. a/a