



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Wejherowie

84-200 Wejherowo; ul. Obrońców Helu 3  
tel/fax 0~58 6727427, E-mail: psse.wejherowo@pis.gov.pl  
www.psse-wejherowo.pl



Wejherowo, dnia 03.06.2014r.

SE.NS-30/4710/104/AG/14

**OCENA JAKOŚCI WODY**

**PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Nr 87/14**

**za okres od 20.05.2014r. – 30.05.2014r.**

**Dotyczy wodociągu publicznego Szemudzka Huta - gm. Szemud**

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U.2011.212.1263 z późn. zm) art.12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. 2006.123.858) oraz § 16 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2007.61.417 z późn. zm.)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie**

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań laboratoryjnych próbek pobranych w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego Szemudzka Huta, gm. Szemud tj.:

<b>Data poboru</b>	<b>Nr sprawozdania</b>	<b>Miejsce poboru próby</b>	<b>Liczba bakterii gr. coli w 100 ml wody</b>
2014-05-20	997/05/2014/M/1	Jeleńska Huta ul. Okrężna 21	2
2014-05-20	997/05/2014/M/2	Szemudzka Huta 1	0
2014-05-20	997/05/2014/M/3	Jeleńska Huta SP	0
2014-05-30	1613/05/2014/M/1	Jeleńska Huta ul. Okrężna 21	0
2014-05-30	1613/05/2014/M/2	Szemudzka Huta 1	0
2014-05-30	1613/05/2014/M/3	Jeleńska Huta SP	0
2014-05-30	1613/05/2014/M/4	Szemudzka Huta studnia nr 2	0
<b>Najwyższe dopuszczalne stężenie</b>			<b>0</b>

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie bakteriologicznym

**stwierdza:**

**przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Szemudzka Huta (gm. Szemud)**

## UZASADNIENIE

W związku ze stwierdzonym od dnia 08.05.2014r. skażeniem bakteriologicznym wody w wodociągu publicznym Szemudzka Huta, administrator wodociągu podjął szereg działań mających na celu poprawę jakości wody przeznaczonej do spożycia tj.: poinformowano mieszkańców wsi o jakości wody, rozwieszono obwieszczenia o zakazie spożywania wody, zapewniono awaryjne źródło zaopatrzenia w wodę, przeprowadzono intensywne płukanie sieci wodociągowej w celu usunięcia skażenia bakteriologicznego wodociągu, wyłączono z eksploatacji studnię nr 1, która była źródłem skażenia wody. W dniu 20.05.2014r. i 30.05.2014r. w ramach kontroli wewnętrznej pobrano próby wody do badania bakteriologicznego

Wyniki przeprowadzonych badań wody z dnia 30.05.2014r. wykazały, że woda z wodociągu publicznego Szemudzka Huta odpowiada wymaganiom sanitarnym zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.Nr z 2007 Nr 61, poz. 417 ze zm.) w zakresie parametrów bakteriologicznych.

Na podstawie uzyskanych wyników badania wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Szemudzka Huta.

  
Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Wejherowie  
Ewa Banasik

### Otrzymują:

1. Wójt Gminy Szemud