



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Wejherowie

84-200 Wejherowo; ul. Obrońców Helu 3  
tel/fax 0~58 6727427, E-mail: psse@wejherowo.pl



Wejherowo, dnia

**OCENA O JAKOŚCI WODY  
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Nr 21/08  
ZA ROK 2007**

**Dotyczy wodociągu publicznego Tęcz**

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 06.122.851 z późn. zm ) art.12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. Nr 123/2006, poz. 858) oraz §16 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.U. Nr 61 z 2007r. poz. 417 )

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie**

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach poboru próbek wody oraz wyników badań laboratoryjnych tych próbek pobranych z wodociągu publicznego Tęcz: 26.02.2007r., 18.06.2007r., 10.07.2007r., 20.11.2007r.

Data poboru	Nr analizy	Miejsce poboru próby	Mętność (NTU)	Żelazo (mg/dm <sup>3</sup> )
2007-02-26	0241	mieszkanie prywatne , sołtys -Tęcz 19	0,02	<0,03
2007-06-18	0691	SUW, Tęcz	<b>3</b>	<b>0,318</b>
2007-06-18	0692	woda surowa, Tęcz	2	0,589
2007-07-10	0813	mieszkanie prywatne , sołtys- Tęcz 19	0,52	0,076
2007-07-10	0814	SUW, Tęcz	0,54	0,074
2007-11-20	1559	mieszkanie prywatne , sołtys- Tęcz 19	0,66	0,076
Najwyższe dopuszczalne stężenie			<b>1</b>	<b>0,200</b>

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym

**stwierdza:**

- **przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Tęcz**

**UZASADNIENIE**

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego upoważniony przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie dokonał poboru prób wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z przedmiotowego wodociągu.

Na podstawie uzyskanych wyników badania wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Tęcz.

Pod względem fizykochemicznym woda spełnia wymagania, pomimo ponadnormatywnej zawartości związków żelaza oraz mętności w próbce 0691 z dnia 18.06.2007r. Powtórne badania były pozytywne.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Luzino
2. mieszkańcy wsi
3. a/a