



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w WEJHEROWIE**

SE.HK- 30.4710.259.5.AJ.2017

Wejherowo, dnia 2017-08-18

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Nr 92/17**

Dotyczy wodociągu publicznego Świchowo

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2017r., poz. 1261) art.12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017r poz. 328) oraz §19 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r., poz. 1989)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie

po rozpatrzeniu wyników badań laboratoryjnych próbek pobranych z wodociągu publicznego Świchowo, tj.:

Data poboru	Nr sprawozdania	Miejsce poboru próby	Liczba bakterii z grupy coli (jtk/100ml)	Escherichia coli (jtk/100ml)
2017-08-16	534/51/W/17	Świchowo, hydrofornia	0	0
2017-08-16	532/51/W/17	Świchowo 2/1	0	0
2017-08-16	533/51/W/17	Świchowo 8/3	0	0
2017-08-17	544/51/W/17	Świchowo, hydrofornia	0	0
2017-08-17	545/51/W/17	Świchowo 2/1	0	0
2017-08-17	546/51/W/17	Świchowo 8/3	0	0
Najwyższe dopuszczalne stężenie			0	0

*Kontrola wewnętrzna

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie bakteriologicznym

stwierdza:

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Świchowo

UZASADNIENIE

W związku z wystąpieniem skażenia bakteriologicznego wody w wodociągu publicznym Świchowo w dniu 31.07.2017r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie wszczął postępowanie administracyjne w sprawie doprowadzenia wody do właściwej jakości pod względem bakteriologicznym. Dnia 11.08.2017r. wydał decyzję nr 15/17/HK znak SE.HK-30.4710.259.2.AJ.2017 stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia w wodociągu publicznym Świchowo ze względu na skażenie bakteriologiczne bakteriami grupy coli i Escherichia coli.

Administrator podjął następujące działania: unieruchomił wodociąg publiczny Świchowo, poinformował odbiorców wody zaopatrywanych w wodę z przedmiotowego wodociągu o jakości wody do spożycia oraz o zakazie jej spożywania, zapewnił wszystkim odbiorcom wodę zdatną do spożycia tj. uruchomił awaryjne zaopatrzenie w wodę, przeprowadził dezynfekcję i intensywne płukanie sieci wodociągowej.

W dniach 16.08.2017r. i 17.08.2017r. w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez administratora wodociągu – Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach dokonano poboru prób wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Świchowo.

Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym tj. oznaczono liczbę bakterii grupy coli w 100 ml wody, Escherichia coli w 100 ml wody.

Na podstawie uzyskanych wyników badania wody w zakresie parametrów bakteriologicznych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie, stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Świchowo.

W związku z powyższym Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach w dniu 18.08.2017r. zwrócił się z prośbą o zakończenie decyzji 15/17/HK.

Woda z wodociągu publicznego Świchowo odpowiada wymaganiom sanitarnym zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r., poz. 1989).

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Łęczycy
2. Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach
ul. Kościelna 17A
84-218 Łęczycy
3. a/a



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Wejherowie

Ewa Banasik