



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W WEJHEROWIE**

Wejherowo, dnia 2018-03-22

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Nr 57/18
za okres VII-XII 2017r.**

Dotyczy wodociągu publicznego Wejherowo

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2017r., poz. 1261 ze zm.), art.12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017r poz. 328 ze zm.) oraz §21, §22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie

po rozpatrzeniu sprawozdań z urzędowych badań jakości wody oraz sprawozdań przekazanych przez administratora wodociągu realizowanych według ustalonego harmonogramu i po przeprowadzeniu oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów

Data poboru	Nr sprawozdania	Miejsce poboru próby
2017-07-06	TL/W/0513/2017,268517/17/GDY*	Wejherowo, ul. Harcerska 12
2017-07-11	TL/W0522/2017,274280/17/GDY/Z1,274313/17/GDY,274324/17/GDY*	SUW Cedron
2017-07-26	TL/W/0569/2017,295343/17/GDY*	Wejherowo, ul. Przebendowskiego 1
2017-08-03	TL/W/0593/2017,307850/17/GDY*	Wejherowo, ul. Przemysłowa
2017-08-07	TL/W/0601/2017,311943/17/GDY*	Wejherowo, zbiornik Cedron
2017-08-08	OLB.90.4411.0285.2017.BK	Wejherowo, ul. Gdańska 30
2017-08-09	316480/17/GDY,316487/017/GDY*	SUW Cedron
2017-08-11	320164/17/GDY,320173/17/GDY*	Wejherowo, ul. Gdańska 30
2017-08-11	320165/17/GDY,320174/17/GDY*	Wejherowo, ul. Przemysłowa
2017-08-11	320166/17/GDY,320175/17/GDY*	Wejherowo, ul. Przebendowskiego 1
2017-08-11	320167/17/GDY*	SUW Cedron
2017-08-23	TL/W/0631/2017,337294/17/GDY*	Wejherowo, ul. Marynarki Wojennej 54
2017-09-13	TL/W/0676/2017,371511/17/GDY*	Wejherowo, ul. Kaszubska 26
2017-09-21	TL/W/0715/2017,387502/17/GDY*	Wejherowo, ul. Pomorska 9
2017-09-25	OLB.90.4411.0370.2017.BK	Wejherowo, ul. Bukowa 2A
2017-10-03	TL/W/0756/2017,406587/17/GDY*	SUW Cedron
2017-10-10	TL/W/0775/2017,418338/17/GDY*	Wejherowo, ul. Harcerska 12
2017-10-19	TL/W/0806/2017,435120/17/GDY*	Wejherowo, ul. Gdańska 30

Data poboru	Nr sprawozdania	Miejsce poboru próby
2017-10-25	TL/W/0821/2017,442621/17/GDY*	Wejherowo, ul. Marynarki Wojennej 54
2017-11-02	TI/W/0832/2017,456414/17/GDY*	Wejherowo, ul. Przemysłowa
2017-11-07	OLB.90.4411.0492.2017.BK	Wejherowo, ul. Pomorska 9
2017-11-13	OLB.90.4411.0505.2017.HK	Wejherowo, ul. Gdańska 30
2017-11-13	OLB.90.4411.0504.2017.HK	Wejherowo, ul. Pomorska 9
2017-11-15	TI/W/0872/2017,477862/17/GDY*	Wejherowo, zbiornik Cedron
2017-11-16	OLB.90.4411.0525.2017.HK	Wejherowo, ul. Gdańska 30
2017-11-16	OLB.90.4411.0526.2017.IIK	Wejherowo, ul. Przemysłowa
2017-11-16	480231/17/GDY,480261/17/GDY*	SUW Cedron
2017-11-16	480228/17/GDY,480258/17/GDY	Wejherowo, ul. Gdańska 30
2017-11-16	480227/17/GDY,480257/17/GDY	Wejherowo, ul. Pomorska 9
2017-11-16	480229/17/GDY,480259/17/GDY*	Wejherowo, ul. Przemysłowa
2017-11-28	TI/W/0921/2017,49821/17/GDY*	Wejherowo, ul. Przebendowskiego 1
2017-12-05	TI/W/0933/2017,510377/17/GDY*	Wejherowo, ul. Gdańska 30
2017-12-12	TI/W/0963/2017,522957/17/GDY*	Wejherowo, ul. Pomorska 9
2017-12-19	TI/W/0994/2017,536566/17/GDY*	Wejherowo, ul. Kaszubska 26

*Kontrola wewnętrzna

stwierdza:

przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Wejherowo

UZASADNIENIE

W okresie 06.07.2017r. – 19.12.2017r. w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez administratora wodociągu – PEWIK Gdynia Sp. z o. o., dokonano poboru prób wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Wejherowo.

Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym, organoleptycznym i fizykochemicznym. W zakresie wskaźników bakteriologicznych oznaczono liczbę bakterii grupy coli w 100 ml wody, Escherichia coli w 100 ml wody, liczbę enterokoków w 100 ml wody, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22±2°C po 72 h w 1 ml wody, ogólną liczbę mikroorganizmów w 36°C po 48 h w 1 ml wody, liczbę Clostridium perfringens łącznie z przetrwalnikami w 100 ml wody,

natomiast w zakresie parametrów fizykochemicznych i organoleptycznych oznaczono: barwę, mętność, odczyn, przewodność elektryczną, zapach, smak, jon amonowy, azotany, azotyny, mangan, żelazo, fluorki, chlorki, siarczany, cyjanki, rtęć, sód, bor, chlorek winylu, glin, chrom, nikiel, arsen, selen, kadm, antymon, ołów, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, benzo(a)piren, Σ WWA, benzen, 1,2 dichloroetan, pestycydy chloroorganiczne, Σ pestycydów, Σ THM, twardość, zasadowość, wapń, magnez, miedź, cynk, potas, akryloamid, epichlorohydryna, OWO.

W 4 badanych próbkach wody stwierdzono obecność pojedynczych bakterii grupy coli w 100 ml badanej wody. Powtórne badania wody wykonane w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez administratora wodociągu nie potwierdziły przekroczeń ww. parametru.

Na podstawie uzyskanych wyników badania wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Wejherowo.

Woda z wodociągu publicznego Wejherowo odpowiada wymaganiom sanitarnym zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Wejherowie
z up.
Zdzisław Węsta
Kierownik Nadzoru Sanitarnego

Otrzymują:

1. Prezydent Miasta Wejherowo
2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
ul. Witomińska 29 81-311 Gdynia
3. a/a

