



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Wejherowie

84-200 Wejherowo; ul. Obrońców Helu 3
tel/fax 0-58 6727427, E-mail: psse@wejherowo.pl



Wejherowo, dnia

**OCENA O JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Nr 05/08
ZA ROK 2007**

Dotyczy wodociągu publicznego Lewino

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 06.122.851 z późn. zm) art.12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. Nr 123/2006, poz. 858) oraz §16 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61 z 2007r. poz. 417)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach poboru próbek wody oraz wyników badań laboratoryjnych tych próbek pobranych z wodociągu publicznego Lewino w dniach: 20.02.2007r., 11.06.2007r., 10.07.2007r., 29.10.2007r.

Data poboru	Nr analizy	Miejsce poboru próby	Mętność (NTU)	Żelazo (mg/dm ³)	Mangan (mg/dm ³)	Barwa (mg/dm ³)
2007-02-20	0209	mieszkanie prywatne Józef Lange, Lewino	0,30	<0,03	0,02	0
2007-06-11	0681	woda uzdatniona Lewino	10	0,813	0,18	30
2007-07-10	719s	woda uzdatniona Lewino *	0,42	0,072	<0,01	0
2007-07-10	720s	mieszkanie prywatne Józef Lange *, Lewino	0,32	0,089	<0,01	0
2007-10-29	1411	mieszkanie prywatne Józef Lange, Lewino	0,19	<0,03	<0,01	0
Najwyższe dopuszczalne stężenie			1	0,200	0,05	15

* badanie w ramach kontroli wewnętrznej

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym

stwierdza:

- **przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Lewino**

UZASADNIENIE

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego upoważniony przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie dokonał poboru prób wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z przedmiotowego wodociągu.

Na podstawie uzyskanych wyników badania wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Lewino.

Pod względem fizykochemicznym woda spełnia wymagania, pomimo ponadnormatywnej zawartości związków żelaza, manganu oraz mętność i barwy w próbce 0681 z dnia 11.06.2007r. Powtórne badania były pozytywne.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Lina
2. konsumenci wodociągu
3. a/a