



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Wejherowie

84-200 Wejherowo; ul. Obrońców Helu 3
tel/fax 0-58 6727427, E-mail: psse@wejherowo.pl



Wejherowo, dnia

OCENA O JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Nr 67/09
ZA ROK 2008

Dotyczy wodociągu publicznego Rozłazino

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 06.122.851 z późn. zm) art.12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. Nr 123/2006, poz. 858) oraz §16 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61 z 2007r. poz. 417)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach poboru próbek wody oraz wyników badań laboratoryjnych tych próbek pobranych z wodociągu publicznego Rozłazino w dniach: 10.03.2008r., 11.08.2008r., 18.11.2008r., 24.11.2008r., 01.12.2008r.

Data poboru	Nr analizy	Miejsce poboru próby	Mangan (mg/dm ³)	Liczba bakterii grupy coli w 100ml wody	Escherichia coli w 100ml wody
2008-03-10	0245/399	mieszkanie prywatne Rozłazino ul. Długa 32	<0,01	0	0
2008-08-11	0772	punkt czerpalny w hydroforni Rozłazino	<0,01	0	0
2008-11-18	1232	mieszkanie prywatne Rozłazino ul. Osiedlowa 7	0,096	1	0
2008-11-24	1257	mieszkanie prywatne Rozłazino ul. Osiedlowa 7	-	13	8
2008-11-24	1256	punkt czerpalny w hydroforni Rozłazino	-	0	0
2008-12-01	1313	mieszkanie prywatne Rozłazino ul. Długa 32	-	0	0
2008-12-01	1314	punkt czerpalny w hydroforni Rozłazino	-	0	0
2008-12-01	1315	mieszkanie prywatne Rozłazino ul. Osiedlowa 7	<0,01	0	0
Najwyższe dopuszczalne stężenie			0,05	0	0

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym

stwierdza:

- **przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Rozłazino**

UZASADNIENIE

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego upoważniony przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie dokonał poboru prób wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z przedmiotowego wodociągu.

Na podstawie uzyskanych wyników badania wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Rozłazino.

Pod względem bakteriologicznym woda spełnia wymagania, pomimo ponadnormatywnej liczby bakterii grupy coli w próbce nr 1232 z dnia 18.11.2008r., i w próbce nr 1257 z dnia 24.11.2008r. oraz Escherichia coli w próbce 1257 z dnia 24.11.2008r. Kolejne przeprowadzone badania nie wykazały przekroczeń bakteriologicznych.

Pod względem fizykochemicznym woda również spełnia wymagania, pomimo ponadnormatywnej zawartości związków manganu w próbce nr 1232 z dnia 18.11.2008r. W badaniu z dnia 01.12.2008r. nie stwierdzono przekroczenia.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Łęczycze
2. Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach
3. mieszkańcy wsi
4. a/a