



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w WEJHEROWIE**

Wejherowo, dnia 2017 -10- 3 1

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Nr 105/17
Dotyczy wodociągu publicznego Wyszecino**

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2017r., poz. 1261) art.12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017r poz. 328) oraz §19 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r., poz. 1989)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie
po rozpatrzeniu wyników badań laboratoryjnych próbek pobranych z wodociągu publicznego Wyszecino, tj.:

Data poboru	Nr sprawozdania	Miejsce poboru próby	Liczba bakterii z grupy coli (jtk/100ml)	Liczba Escherichia coli (jtk/100ml)
23.10.2017	758/51/W/17	Barłomino, Szkoła Podstawowa, kran w kuchni	0	0
23.10.2017	759/51/W/17	Barłomino, ul. Twardowskiego 34, kran w kuchni	0	0
23.10.2017	760/51/W/17	Wyszecino, studnia nr 1	0	0
23.10.2017	762/51/W/17	Wyszecino, Szkoła Podstawowa, kran w kuchni	0	0
23.10.2017	763/51/W/17	Wyszecino, ul. Ofiar Stutthofu, kran w pralni	0	0
24.10.2017	776/51/W/17	Wyszecino, ul. Ofiar Stutthofu, kran w pralni	0	0
24.10.2017	777/51/W/17	Barłomino, Szkoła Podstawowa, kran w kuchni	1	0
24.10.2017	778/51/W/17	Barłomino, ul. Twardowskiego 34, kran w kuchni	0	0
24.10.2017	779/51/W/17	Wyszecino, studnia nr 1	0	0
24.10.2017	781/51/W/17	Wyszecino, Szkoła Podstawowa, kran w kuchni	0	0
30.10.2017	793/51/W/17	Wyszecino, studnia nr 1	0	0
30.10.2017	795/51/W/17	Wyszecino, Szkoła Podstawowa, kran w kuchni	0	0
30.10.2017	796/51/W/17	Wyszecino, ul. Ofiar Stutthofu, kran w pralni	0	0
30.10.2017	797/51/W/17	Barłomino, Szkoła Podstawowa, kran w kuchni	0	0
30.10.2017	798/51/W/17	Barłomino, ul. Twardowskiego 34, kran w kuchni	0	0
Najwyższe dopuszczalne stężenie			0	0

*Kontrola wewnętrzna

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie bakteriologicznym

stwierdza:

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Wyszecino

UZASADNIENIE

W związku z przeprowadzonymi badaniami wody w dniach 11.10.2017r. i 18.10.2017r. oraz stwierdzonym skażeniem bakteriologicznym wody w wodociągu publicznym Wyszecino, w dniu 20.10.2017r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie wszczął postępowanie administracyjne w sprawie doprowadzenia wody do właściwej jakości pod względem bakteriologicznym. Dnia 20.10.2017r. wydał decyzję nr 24/17/HK znak SE.HK-30.4710.353.1.AJ.2017 stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia w wodociągu publicznym Wyszecino ze względu na skażenie bakteriologiczne bakteriami grupy coli i Escherichia coli.


Administrator podjął następujące działania naprawcze: unieruchomił wodociąg publiczny Wyszecino, poinformował odbiorców wody zaopatrywanych w wodę z przedmiotowego wodociągu o jakości wody do spożycia oraz o zakazie jej spożywania, zapewnił wszystkim odbiorcom wodę zdatną do spożycia tj. uruchomił awaryjne zaopatrzenie w wodę, przeprowadził intensywne płukania sieci wodociągowej.

W dniach 23.10.2017r., 24.10.2017r. i 30.10.2017r. w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez administratora wodociągu – Urząd Gminy Luzino dokonano poboru prób wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Wyszecino.

Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym tj. oznaczono liczbę bakterii grupy coli w 100 ml wody, Escherichia coli w 100 ml wody.

Na podstawie uzyskanych wyników badania wody w zakresie parametrów bakteriologicznych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie, stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Wyszecino.

Woda z wodociągu publicznego Wyszecino odpowiada wymaganiom sanitarnym zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r., poz. 1989).



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Wejherowie
Ewa Banasik

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Luzino
ul. Ofiar Stutthofu 11
84-242 Luzino
2. a/a