




Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Wejherowie

84-200 Wejherowo; ul. Obrońców Helu 3
tel/fax 0~58 6727427, E-mail: psse.wejherowo@pis.gov.pl
www.psse-wejherowo.pl



Wejherowo, dnia

OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Nr 58 /10
ZA ROK 2009

Dotyczy wodociągu publicznego Gniewino I

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006r. nr 122, poz. 851 z późn. zm) art.12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. nr 123, poz. 858) oraz §16 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61 poz. 417)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach poboru próbek wody oraz wyników badań laboratoryjnych tych próbek pobranych z wodociągu publicznego Gniewino I, tj.:

Data poboru	Nr analizy	Miejsce poboru próby	Liczba bakterii grupy coli w 100ml wody	Escherichia coli w 100ml wody
2009-02-10	0119/219	Oczyszczalnia ścieków, ul. Mostowa 1 Gniewino	0	0
2009-06-08	0480	SUW Gniewino, ul. Słoneczna 8	0	0
2009-08-03	0629	Oczyszczalnia ścieków, ul. Mostowa 1 Gniewino	0	0
2009-09-29	0808	Osiedle XXX – lecia 16, Gniewino	0	0
2009-09-29	0809	Oczyszczalnia ścieków, ul. Mostowa 1 Gniewino	1	1
2009-10-05	4191*	SUW Gniewino, ul. Słoneczna 8	0	0
2009-10-05	4192*	Oczyszczalnia ścieków, ul. Mostowa 1 Gniewino	0	0
2009-10-06	4226*	Osiedle XXX – lecia 16, Gniewino	0	0
2009-10-06	4227*	Oczyszczalnia ścieków, ul. Mostowa 1 Gniewino	0	0
2009-10-06	0835	SUW Gniewino, ul. Słoneczna 8	0	0
2009-10-06	0836	Osiedle XXX – lecia 16, Gniewino	0	0
2009-10-06	0837	Oczyszczalnia ścieków, ul. Mostowa 1 Gniewino	0	0
2009-12-07	1054	Osiedle XXX – lecia 16, Gniewino	0	0
Najwyższe dopuszczalne stężenie			0	0

*kontrola wewnętrzna

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym

stwierdza:

- **przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Gniewino I**

UZASADNIENIE

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego upoważniony przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie dokonał poboru prób wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z przedmiotowego wodociągu.

Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym. W zakresie wskaźników bakteriologicznych oznaczono bakterie grupy coli w 100 ml wody, *Escherichia coli* w 100 ml wody, liczbę paciorkowców kałowych w 100 ml wody, ogólną liczbę bakterii w $36\pm 2^{\circ}\text{C}$ po 48 h w 1 ml wody, ogólną liczbę bakterii w $22\pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72 h w 1 ml wody, natomiast w zakresie parametrów fizykochemicznych i organoleptycznych oznaczono: mętność, barwę, odczyn, przewodność elektryczną, zapach, amonowy jon, azotyny, azotany, mangan, żelazo, fluorki, chlorki, siarczany, rtęć, sól, indeks nadmanganianowy, bor, chrom, nikiel, arsen, selen, kadm, antymon, ołów, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, benzo(a)piren, Σ WWA.

Na podstawie uzyskanych wyników badania wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Gniewino I. W dniu 29.09.2009r. stwierdzono obecność bakterii grupy coli oraz *Escherichia coli* w 100ml wody. Kolejne przeprowadzone badania wody nie potwierdziły przekroczeń w/w parametrów.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Gniewino
2. Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
2. mieszkańcy wsi
3. a/a