



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Wejherowie

84-200 Wejherowo; ul. Obrońców Helu 3
tel/fax 0-58 6727427, E-mail: psse@wejherowo.pl

SE. NS – 30/4710/ 29 /AG/10

Wejherowo, dnia

**Ocena obszarowa jakości wody
za rok 2009
-Gmina Rumia-
-Gmina Reda-**

Zgodnie z § 17 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 61/07 poz. 417), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie sporządził ocenę obszarową jakości wody za rok 2009.

Dla terenu gminy Reda i Rumia woda dostarczana jest z dwóch ujęć wody tj., ujęcie Rumia oraz ujęcie Reda (zlokalizowane na terenie powiatu puckiego w Mości Błotach.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie monitoruje jakość wody w wytypowanych punktach poboru prób wody z częstotliwością zgodną z wytycznymi w/w rozporządzenia. Zakres i częstotliwość badań próbek wody jest uzależniona m.in. od produkcji wodociągu oraz od ilości osób korzystających z danego wodociągu. Dodatkowo Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni prowadzi wewnętrzną kontrolę jakości wody w wodociągu publicznym.

lp	Nazwa i rodzaj wodociągu	Producent wody	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	Produkcja wody dostarczanej do konsumentów (m ³ /dobę)	Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne	Ocena jakości wody – stwierdzone przekroczenia
1	wodociąg publiczny Rumia (ujęcie wody Rumia)	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni	5381	654	-	Woda odpowiada wymaganiom sanitarnym
2	Strefa zaopatrzenia w wodę Rumia- Reda (ujęcie wody Reda)	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni	59525	6158	-	Woda odpowiada wymaganiom sanitarnym

Przeprowadzone działania w ramach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:

- W roku 2009 wykonano 50 badań laboratoryjnych z czego 4 nie odpowiadało wymaganiom sanitarnym.
- W roku 2009 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni zleciło badania wody, w których wykonano oznaczenia stężenia aktywności trytu, cezu-137, strontu-90 oraz całkowitą promieniotwórczość alfa i beta. Analiza przeprowadzonych badań wody wskazuje, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi spełnia wymagania sanitarne.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie po zapoznaniu się ze sprawozdaniami badań laboratoryjnymi próbek wody pobranych z w/w wodociągu i strefy zaopatrzenia w wodę, stwierdził przydatność wody do spożycia

Otrzymuje:

1. Burmistrz Miasta Reda
2. Burmistrz Miasta Rumia
- 3 a/a



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Wejherowie

84-200 Wejherowo; ul. Obrońców Helu 3
tel/fax 0~58 6727427, E-mail: psse@wejherowo.pl

