



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Wejherowie

84-200 Wejherowo; ul. Obrońców Helu 3  
tel/fax 0-58 6727427, E-mail: psse@wejherowo.pl



SE. NS – 30/4710/ 62 /AG/08

Wejherowo, dnia

**Ocena obszarowa jakości wody  
za rok 2007  
-Gmina Łęczyce-**

Zgodnie z § 17 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 61/07 poz. 417), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie sporządził ocenę obszarową jakości wody za rok 2007.


Na terenie Gminy Łęczyce jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nadzorowana jest w 24 wodociągach z czego 16 wodociągach publicznych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie monitoruje jakość wody w wytypowanych punktach poboru prób wody z częstotliwością zgodną z wytycznymi w/w rozporządzenia. Zakres i częstotliwość badań próbek wody jest uzależniona m.in. od produkcji wodociągu oraz od ilości osób korzystających z danego wodociągu.

lp	Nazwa i rodzaj wodociągu	Producent wody	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	Produkcja wody dostarczanej do konsumentów (m <sup>3</sup> /dobę)	Działania naprawcze prowadzone przez producenta wody	Ocena jakości wody – stwierdzone przekroczenia
1	Wodociąg publiczny – Bożepole Wielkie	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Godętowie	273	32	-	Woda odpowiada wymaganiom sanitarnym
2	Wodociąg lokalny Strzebielino Gimnazjum	Gimnazjum, ul. Leśna 18 Strzebielino	-	1	-	Woda odpowiada wymaganiom sanitarnym
3	Wodociąg lokalny Jezewo	Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku	102	13	W ciągu roku zostały wydane 3 decyzje administracyjne: dwie ze względu na stwierdzone skażenie bakteriologiczne wody – zakończone. Trzecia decyzja wydane ze względu na ponadnormatywną zawartość azotanów w wodzie z terminem doprowadzenia wody do obowiązujących wymagań do dnia 31.12.2007r.	Woda <b>nie odpowiada</b> wymaganiom sanitarnym, ponadnormatywna zawartość azotanów
4	Wodociąg lokalny Brzeźno Lęb. SM	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bożepole” Ul. Osiedlowa 28 84-214 Bożepole Wlk.	578	74	-	Woda odpowiada wymaganiom sanitarnym
5	Wodociąg lokalny Bożepole Wlk. SM	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bożepole” Ul. Osiedlowa 28 84-214 Bożepole Wlk.	852	76	-	Woda odpowiada wymaganiom sanitarnym
6	Wodociąg lokalny Świetlino	Gmina Łęczyce ul. Długa 49 84-218 Łęczyce	190	20	-	Woda odpowiada wymaganiom sanitarnym
7	Wodociąg publiczny - Kaczkowo	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Godętowie	328	35,7	-	Woda odpowiada wymaganiom sanitarnym

lp	Nazwa i rodzaj wodociągu	Producent wody	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	Produkcja wody dostarczanej do konsumentów (m <sup>3</sup> /dobę)	Działania - naprawcze prowadzone przez producenta wody	Ocena jakości wody – stwierdzone przekroczenia
8	Wodociąg publiczny Węgornia	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Godętowie	58	7,5	-	Woda odpowiada wymaganiom sanitarnym
9	Wodociąg publiczny Puzyce	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Godętowie	85	4,7	-	Woda odpowiada wymaganiom sanitarnym
10	Wodociąg publiczny Wielistowo	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Godętowie	141	13	-	Woda odpowiada wymaganiom sanitarnym
11	Wodociąg publiczny Dzieścielec Dolny	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Godętowie	197	16,5	-	Woda odpowiada wymaganiom sanitarnym
12	Wodociąg publiczny Bożepole Małe	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Godętowie	154	15,4	-	Woda odpowiada wymaganiom sanitarnym
13	Wodociąg publiczny Wysokie	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Godętowie	380	28	-	Woda odpowiada wymaganiom sanitarnym
14	Wodociąg publiczny Strzelęcino	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Godętowie	287	21,5	-	Woda odpowiada wymaganiom sanitarnym
15	Wodociąg publiczny Świchowo	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Godętowie	98	8	-	Woda odpowiada wymaganiom sanitarnym
16	Wodociąg publiczny Strzebielino Europlastik	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Godętowie	68	16,2	-	Woda odpowiada wymaganiom sanitarnym
17	Wodociąg publiczny Strzebielino	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Godętowie	416	25	-	Woda odpowiada wymaganiom sanitarnym
18	Wodociąg publiczny Rozłazino	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Godętowie	995	78,6	-	Woda odpowiada wymaganiom sanitarnym
19	Wodociąg publiczny Nawcz	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Godętowie	247	17,8	W VIII2007 wydana decyzja unieruchamiająca wodociąg ze wzgl. na stwierdzone skażenie bakteriologiczne wody. W celu poprawy jakości wody wodociąg chlorowany, zapewniono ludności awaryjne źródło zaopatrzenia w wodę. Decyzja zakończona w IX. 2007r.	Woda odpowiada wymaganiom sanitarnym
20	Wodociąg publiczny Dzieścielec Górny	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Godętowie	49	5,6	-	Woda odpowiada wymaganiom sanitarnym

lp	Nazwa i rodzaj wodociągu	Producent wody	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	Produkcja wody dostarczanej do konsumentów (m <sup>3</sup> /dobę)	Działania - naprawcze prowadzone przez producenta wody	Ocena jakości wody – stwierdzone przekroczenia
21	Wodociąg publiczny Dąbrówka Wlk.	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Godętowie	43	15,2	-	Woda odpowiada wymaganiom sanitarnym
22	Wodociąg lokalny Bożepole Wlk PKP	PKP S.A. ul. Dyrekcyjna 2/4 80-958 Gdańsk	90	15	-	Woda odpowiada wymaganiom sanitarnym
23	Wodociąg lokalny Strzebielino Nadleśnictwo	Nadleśnictwo Strzebielino z siedzibą w Luzinie, ul. Ofiar Stutthofu	110	12	Wydana decyzja administracyjna na poprawę jakości wody pod względem fizykochemicznym z terminem poprawy do dnia 31.12.2007r.	Woda <b>nie odpowiada</b> wymaganiom sanitarnym, ponadnormatywna zawartość Mn, Fe i mętność
24	Wodociąg publiczny Godętowo	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Godętowie	1646	136	-	Woda odpowiada wymaganiom sanitarnym



Rysunek 1 ocena zaopatrzenia w wodę ludności gm. Łęczyce

### Przeprowadzone działania w ramach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:

- W roku 2007 wykonano 118 badań laboratoryjnych z czego 33 nie odpowiadało wymaganiom sanitarnym.
- Wydano 5 decyzji administracyjnych na poprawę jakości wody, dot. wodociągów: Jezewo, Strzebielino-Nadleśnictwo, Nawcz
- Zakończono 3 decyzje administracyjne na poprawę jakości wody przeznaczonej do spożycia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie po zapoznaniu się ze sprawozdaniami badań laboratoryjnymi próbek wody pobranych z 22 w/w wodociągów stwierdził przydatność wody do spożycia, natomiast w wodociągach lokalnych Jezewo oraz Strzebielino Nadleśnictwo stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia ze względu na przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów fizykochemicznych.

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Łęczyce

2 a/a