



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W WEJHEROWIE**

Wejherowo, dnia

2017 -03- 22

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Nr 87/17**

Dotyczy wodociągu publicznego Węgornia

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015r., poz. 1412), art.12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017r., poz.328) oraz §19 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r., poz. 1989)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie

po rozpatrzeniu wyników badań laboratoryjnych próbek pobranych z wodociągu publicznego Węgornia, tj.:

Data poboru	Nr sprawozdania	Miejsce poboru próby	Mangan (µg/l)	Żelazo (µg/l)	Mętność (NTU)
2017-03-02	128/2017*	Węgornia, woda uzdatniona	25	<20	0,25
2017-03-07	OLB.90.4411.0075.2017.BK	Węgornia 1/2	19	113	0,37
2017-03-07	OLB.90.4411.0079.2017.BK	Węgornia	33	34	0,30
Najwyższe dopuszczalne stężenie			50	200	1

*Kontrola wewnętrzna

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie bakteriologicznym, fizykochemicznym i organoleptycznym

stwierdza:

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Węgornia

UZASADNIENIE

W okresie 02.03.2017r. – 07.03.2017r. w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez administratora wodociągu - Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach, dokonano poboru prób wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Węgornia.

Decyzją nr 4/17/HK z dnia 03.02.2017r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia ze względu na przekroczenie parametru manganu, żelaza oraz mętności i wyznaczył termin doprowadzenia jakości wody do obowiązujących norm sanitarnych w terminie do dnia 06.03.2017r.

W celu poprawy jakości wody administrator wodociągu dokonał oczyszczenia instalacji napowietrzającej z osadów tlenku żelaza oraz dokonał regulacji procesu technologicznego.

Na podstawie uzyskanych wyników badania wody z dnia 02.03.2017r. i 07.03.2017r. w zakresie fizykochemicznym (mangan, żelazo i mętność) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie, stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Węgornia.

Woda z wodociągu publicznego Węgornia odpowiada wymaganiom sanitarnym zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r., poz. 1989).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Wejherowie
Ewa Banasik.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Łęczyce
2. Gminny Zakład Usług
Komunalnych w Łęczycach
ul. Kościelna 17A
84-218 Łęczyce
3. a/a