



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Wejherowie

84-200 Wejherowo; ul. Obrońców Helu 3  
tel/fax 0~58 6727427, E-mail: psse.wejherowo@pis.gov.pl  
[www.psse-wejherowo.pl](http://www.psse-wejherowo.pl)



Wejherowo, dnia

SE.NS-30/4710/88/AG/13

**OCENA JAKOŚCI WODY**  
**PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Nr 76/13**  
**07.05.2013r.**

**Dotyczy wodociągu publicznego Sopieszyno - gm. Wejherowo**

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U.2011.212.1263 z późn. zm) art.12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. 06.123.858) oraz § 16 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.07.61.417 z późn. zm.)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie**

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole poboru próbki wody oraz wyniku badania laboratoryjnego próbki pobranej z wodociągu publicznego Sopieszyno (gm. Wejherowo) tj.:

Data poboru	Nr analizy	Miejsce poboru próby	Chlor wolny mg/l
2013-05-07	0317	Sopieszyno, ul. Świerkowa 15	>2,0
Najwyższe dopuszczalne stężenie			0,3

dokonał oceny pobranej próbki wody i na podstawie uzyskanego wyniku jakości wody w badanym zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym.

**stwierdza:**

**brak przydatności wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym**  
**Sopieszyno (gm. Wejherowo)**

## UZASADNIENIE

W ramach nadzoru sanitarnego upoważniony przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie dokonał poboru prób wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z przedmiotowego wodociągu.

Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Na podstawie uzyskanych wyników badania wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie stwierdza brak przydatności wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Sopieszyno z uwagi na ponadnormatywne stężenie chloru wolnego w wodzie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie wszczął postępowanie w sprawie doprowadzenia jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi do obowiązujących wymagań sanitarnych.

W wydanej decyzji administracyjnej nakazano m.in unieruchomienie wodociągu, podjęcie działań naprawczych, mających na celu zapewnienie właściwej jakości wody. Na okres realizacji zarządzeń decyzji nakazano zapewnić wszystkim odbiorcom wodę zdatną do spożycia tj. uruchomić awaryjne zaopatrzenie w wodę oraz nakazano poinformować odbiorców wody o braku przydatności wody do spożycia.

### Otrzymują:

1. Wójt Gminy Wejherowo
2. a/a