



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Wejherowie

84-200 Wejherowo; ul. Obrońców Helu 3
tel/fax 0~58 6727427, E-mail: psse@wejherowo.pl

SE. NS – 30/4710/ 24/AG/11

Wejherowo, dnia

**Ocena obszarowa jakości wody
za rok 2010
-Miasto Wejherowo-**

Zgodnie z § 17 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 61/07 poz. 417 z późn.zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie sporządził ocenę obszarową jakości wody za rok 2010.

Głównym źródłem zaopatrzenia w wodę ludności miasta Wejherowo jest wodociąg publiczny Wejherowo- Cedron. Na terenie miasta, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie nadzoruje jakość wody również w 1 wodociągu lokalnym.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie monitoruje jakość wody w wytypowanych punktach poboru próbek wody z częstotliwością zgodną z wytycznymi w/w rozporządzenia. Zakres i częstotliwość badań próbek wody jest uzależniona m.in. od produkcji wodociągu oraz od ilości osób korzystających z danego wodociągu.

Dodatkowo Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni prowadzi wewnętrzną kontrolę jakości wody w wodociągu publicznym.

lp	Nazwa i rodzaj wodociągu	Producent wody	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	Produkcja wody dostarczanej do konsumentów (m ³ /dobę)	Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne	Ocena jakości wody – stwierdzone przekroczenia
1	Wodociąg publiczny – Wejherowo - Cedron	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni	47472	5510	-	Woda odpowiada wymaganiom sanitarnym
2	Wodociąg lokalny Szpital Specjalistyczny w Wejherowie	Szpital Specjalistyczny w Wejherowie, im. F. Ceynowy	0	174,6	w celu usunięcia skażenia bakteriologicznego prowadzono płukanie i chlorowanie wodociągu a do czasu zapewnienia właściwej jakości wody szpital podłączono do wodociągu publicznego	Woda odpowiada wymaganiom sanitarnym

Przeprowadzone działania w ramach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:

- W roku 2010 w wodociągu publicznym Wejherowo wykonano 45 badań laboratoryjnych z czego 1 nie odpowiadało wymaganiom sanitarnym.
- W roku 2010 w wodociągu lokalnym Szpitala Specjalistycznego stwierdzono okresowe skażenie bakteriologiczne wody, w związku z powyższym wdrożono postępowanie administracyjne. Podjęte działania naprawcze przez właściciela wodociągu przyczyniły się do poprawy jakości wody.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie po zapoznaniu się ze sprawozdaniami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z w/w wodociągów stwierdził przydatność wody do spożycia.

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w/w wodociągach publicznych w 2010r odpowiadała wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 61/07 poz. 417 z późn. zm.) w badanym zakresie.

Otrzymuje:

1. Prezydent Miasta Wejherowo
2. PEWIK Gdynia
- 3 a/a

