



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Wejherowie

84-200 Wejherowo; ul. Obrońców Helu 3
tel/fax 0-58 6727427, E-mail: psse@wejherowo.pl



Wejherowo, dnia

OCENA O JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Nr 51/08
za okres 16.10.2007r. - 17.01.2008r.

Dotyczy wodociągu lokalnego Jeżewo

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 06.122.851 z późn. zm) oraz §16 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61 z 2007r. poz. 417)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach poboru próbek wody oraz wyników badań laboratoryjnych tych próbek pobranych z wodociągu lokalnego Jeżewo w dniach: 16.10.2007r., 23.10.2007r., 05.11.2007r., 17.01.2008r.

Data poboru	Nr analizy	Miejsce poboru próby	Azotany (mg/dm ³)	Liczba paciorkowców kałowych w 100ml wody
2007-10-16	1334	Gospodarstwo Rolne, Marian Klient- Jeżewo	23	1
2007-10-16	1335	ujęcie- Jeżewo	-	0
2007-10-23	1393	Gospodarstwo Rolne, Marian Klient- Jeżewo	-	0
2007-10-23	1394	ujęcie- Jeżewo	-	0
2007-11-05	1443	Gospodarstwo Rolne, Marian Klient- Jeżewo	-	0
2007-11-05	1444	ujęcie- Jeżewo	-	0
2008-01-17	0058	Gospodarstwo Rolne, Marian Klient- Jeżewo	49	-
2008-01-17	0059	ujęcie- Jeżewo	51	-
Najwyższe dopuszczalne stężenie			50	0

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym

stwierdza:

- **warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu lokalnego Jeżewo**

UZASADNIENIE

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego upoważniony przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie dokonał poboru prób wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z przedmiotowego wodociągu.

Na podstawie uzyskanych wyników badania wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu lokalnym Jezewo z uwagi na ponadnormatywną zawartość azotanów .

Pod względem bakteriologicznym woda spełnia wymagania, pomimo ponadnormatywnej liczby paciorkowców kałowych w próbce 1334 z dnia 16.10.2007r. Kolejne badania były pozytywne. Decyzja 22/07/HK z dnia 16.11.2007r. w sprawie zanieczyszczenia bakteriologicznego wody została zakończona.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Łęczyce
2. mieszkańcy wsi
3. Agencja Nieruchomości Rolnych w Gdańsku
4. a/a