



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Wejherowie

84-200 Wejherowo; ul. Obrońców Helu 3
tel/fax 0~58 6727427, E-mail: psse.wejherowo@pis.gov.pl
www.psse-wejherowo.pl



SE. NS – 30/4710/ 20 /AG/14

Wejherowo, dnia

**Ocena obszarowa jakości wody nr 78/14
za rok 2013
- Miasto Rumia -
- Miasto Reda -**

wji
31.01.2014
Albany

Zgodnie z § 17 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2007r. nr 61 poz. 417 późn zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie sporządził ocenę obszarową jakości wody za rok 2013.

Miasto Rumia zaopatrywane jest w wodę z dwóch ujęć wody tj. ujęcie wody „Rumia” oraz ujęcie wody „Reda”. Miasto Reda w całości zaopatrywane jest w wodę z ujęcia wody „Reda”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie monitoruje jakość wody w wytypowanych punktach poboru prób wody z częstotliwością zgodną z wytycznymi ww. rozporządzenia. Zakres i częstotliwość badań próbek wody jest uzależniona m.in. od produkcji wodociągu oraz od ilości osób korzystających z danego wodociągu. Dodatkowo Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni prowadzi wewnętrzną kontrolę jakości wody w wodociągach publicznych.

Ip	Nazwa i rodzaj wodociągu	Producent wody	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	Produkcja wody dostarczanej do konsumentów (m ³ /dobę)	Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne	Ocena jakości wody – stwierdzone przekroczenia
1	wodociąg publiczny Rumia (ujęcie wody Rumia, ul. Dębogórska)	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni	70082 - mieszkańcy miasta Rumia i Reda	458	-	Woda odpowiada wymaganiom sanitarnym
2	wodociąg publiczny Reda (ujęcie wody Reda – w Moście Błotach)			6905		

Przeprowadzone działania w ramach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:

- W roku 2013 wykonano 31 badania laboratoryjne wody z czego 2 nie odpowiadały wymaganiom sanitarnym

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie po przeanalizowaniu sprawozdań z badań wody stwierdził przydatność wody do spożycia w wodociągach „Rumia” i „Reda”

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w przedmiotowych wodociągach w 2013r. odpowiadała wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2007r. nr 61 poz. 417 późn zm.) w badanym zakresie.

Otrzymuje:

1. Burmistrz Miasta Reda
2. Burmistrz Miasta Rumia
3. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
ul. Witomińska 29
81-311 Gdynia
4 a/a

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Wejherowie
Ewa Banasik.