



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W WEJHEROWIE**

Wejherowo, dnia

2017 -02- 2 8

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Nr 48/17**

Dotyczy wodociągu lokalnego Gościcino Cavallari

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015r., poz. 1412 ze zm.), oraz §19 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r., poz. 1989)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie

po rozpatrzeniu wyników badań laboratoryjnych próbek pobranych z wodociągu lokalnego Gościcino Cavallari, tj.:

Data poboru	Nr sprawozdania	Miejsce poboru próby
2016-07-27	240122/16/GDY/1*	Gościcino, ul. Sielankowa 33
2016-10-10	OI.B.90.4411.0433.2016.BK	Gościcino, ul. Sielankowa 33
2016-12-21	441671/16/GDY*	Gościcino, ul. Sielankowa 33

*Kontrola wewnętrzna

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie bakteriologicznym, fizykochemicznym i organoleptycznym

stwierdza:

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu lokalnego Gościcino Cavallari

UZASADNIENIE

W okresie 27.07.2016r. – 21.12.2016r. w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez administratora wodociągu – Cavallari.pl Dariusz Boncler, dokonano poboru prób wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu lokalnego Gościcino Cavallari.

Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym, organoleptycznym i fizykochemicznym. W zakresie wskaźników bakteriologicznych oznaczono liczbę bakterii grupy coli w 100 ml wody, Escherichia coli w 100 ml wody, liczbę enterokoków w 100 ml wody, ogólną liczbę mikroorganizmów w $22\pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72 h w 1 ml wody, liczbę Clostridium perfringens łącznie z przetrwalnikami w 100 ml wody, natomiast w zakresie parametrów fizykochemicznych i organoleptycznych oznaczono: barwę, mętność, odczyn, przewodność elektryczną, zapach, smak, jon amonowy, azotany, azotyny, mangan, żelazo, akryloamid, bromiany, fluorki, chlorki, siarczany, cyjanki, rtęć, sód, indeks nadmanganianowy, bor, epichlorohydryna, chlorek winylu, glin, chrom, nikiel, arsen, miedź, selen, kadm, antymon, ołów, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, benzen, Σ WWA, benzen, 1,2 dichloroetan, pestycydy chloroorganiczne, Σ pestycydów, Σ THM, OWO.

W próbce wody pobranej w dniu 27.07.2016r. stwierdzono ponadnormatywną obecność związków manganu w badanej wodzie. Powtórne badania wody wykonane w dniu 10.10.2016r. nie potwierdziły przekroczeń ww. parametru.

Na podstawie uzyskanych wyników badania wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu lokalnym Gościcino Cavallari.

Woda z wodociągu lokalnego Gościcino Cavallari odpowiada wymaganiom sanitarnym zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r., poz. 1989).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Wejherowie
z up.
Zdzisław Westa
Kierownik Nadzoru Sanitarnego

Otrzymują:

1. Dariusz Boncler Cavallari
84-241 Gościcino ul. Sielankowa 33
2. Wójt Gminy Wejherowo
3. a/a