



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Wejherowie

84-200 Wejherowo; ul. Obrońców Helu 3  
tel/fax 0-58 6727427, E-mail: psse@wejherowo.pl



Wejherowo, dnia

**OCENA JAKOŚCI WODY  
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Nr 34/09  
ZA ROK 2008**

**Dotyczy wodociągu lokalnego Rieber Foods Polska S.A. Gniewino**

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 06.122.851 z późn. zm ) oraz §16 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.U. Nr 61 z 2007r. poz. 417 )

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie**

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach poboru próbek wody oraz wyników badań laboratoryjnych tych próbek pobranych z wodociągu lokalnego Rieber Foods Polska S.A. Gniewino w dniach: 12.02.2008r., 28.04.2008r., 23.06.2008r., 23.09.2008r., 18.11.2008r., 09.12.2008r.

Data poboru	Nr analizy	Miejsce poboru próby	Mangan (mg/dm <sup>3</sup> )
2008-02-12	0170	SUW Rieber Foods S.A. Gniewino	<b>0,115</b>
2008-04-28	0435	SUW Rieber Foods S.A. Gniewino	0,026
2008-06-23	0619	SUW Rieber Foods S.A. Gniewino	<b>0,100</b>
2008-09-23	0965	SUW Rieber Foods S.A. Gniewino	<0,01
2008-11-18	2246	SUW Rieber Foods S.A. Gniewino	<0,01
2008-12-09	1361	SUW Rieber Foods S.A. Gniewino	<0,01
Najwyższe dopuszczalne stężenie			<b>0,050</b>

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym

**stwierdza:**

- **przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu lokalnego  
Rieber Foods Polska S.A. Gniewino**

**UZASADNIENIE**

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego upoważniony przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie dokonał poboru prób wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z przedmiotowego wodociągu.

Na podstawie uzyskanych wyników badania wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu lokalnego Rieber Foods Polska S.A. Gniewino.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie prowadził postępowanie administracyjne w sprawie poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia w/w wodociągu z uwagi na ponadnormatywną zawartość manganu z terminem poprawy do dnia 19.09.2008r. Postępowanie administracyjne (decyzja nr 13/08/HK) zostało zakończone dnia 01.10.2008r.

Otrzymują:

1. Rieber Foods Polska S.A. ul. Prymasa Wyszyńskiego 14 87-800 Włocławek
2. Rieber Foods Polska S.A. 84-250 Gniewino
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii ul. Chopina 11 84-200 Wejherowo
- 4.a/a