



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Wejherowie

84-200 Wejherowo; ul. Obrońców Helu 3
tel/fax 0-58 6727427, E-mail: psse@wejherowo.pl



Wejherowo, dnia

OCENA NR 87/08
O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
Dotyczy wodociągu publicznego Reda

za okres 04.09.2007r. - 31.12.2007r.

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 06.122.851 z późn. zm) art.12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. Nr 123/2006, poz. 858) oraz §16 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61 z 2007r. poz. 417)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach poboru próbek wody oraz wyników badań laboratoryjnych tych próbek

Data poboru	Nr analizy	Miejsce poboru próby	Mętność (NTU)	Żelazo (mg/dm ³)	Liczba bakterii grupy coli w 100ml wody	Liczba Escherichia coli w 100ml wody
2007-09-04	1065	ul. Rodziewiczówny 8, Rumia	-	-	0	0
2007-09-04	1067	ul. Grunwaldzka 7- Rumia	-	-	0	0
2007-09-10	1099	ul. Wrocławska - Rumia	2,08	0,242	1	0
2007-09-10	1101	ul. Harcerska- Reda	0,56	0,074	0	0
2007-09-17	1156	ul. Wrocławska- Rumia	-	-	0	0
2007-10-02	1266	ul. Rodziewiczówny 8, Rumia	-	-	0	0
2007-10-30	1428	ul. Mickiewicza 19, Rumia	0,56	<0,03	0	0
2007-11-05	1438	ul. Mickiewicza 19, Rumia	0,36	0,048	0	0
2007-11-05	1439	ul. Grunwaldzka 7- Rumia	-	-	0	0
2007-11-05	1440	ul. Rodziewiczówny 8, Rumia	-	-	7	0
2007-11-19	1544	ul. Rodziewiczówny 8, Rumia	-	-	0	0
2007-11-27	1620	ul. Wrocławska - Rumia	2,06	0,242	0	0
2007-11-27	1622	ul. Grunwaldzka 7- Rumia	-	-	0	0
2007-12-04	1656	ul. Rodziewiczówny 8, Rumia	-	-	11	0
2007-12-04	1657	ul. Włókiennicza 22- Rumia	0,78	0,030	0	0
2007-12-04	1658	ul. Spółdzielcza- Reda	0,47	0,075	0	0
2007-12-04	1659	ul. Buczka- Reda	0,47	0,072	0	0
2007-12-10	1700	ul. Rodziewiczówny 8, Rumia	-	-	0	0
2007-12-11	1702	ul. B. Prusa- Reda	0,86	0,110	0	0
Najwyższe dopuszczalne stężenie			1	0,200	0	0

stwierdza:

- **przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Reda**

UZASADNIENIE

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego upoważniony przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie dokonał poboru prób wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i instalacji wodociągowych dostarczających wodę (w/w analizy).

Na podstawie uzyskanych wyników badania wody: bakteriologicznych i fizykochemicznych, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Reda

Pod względem bakteriologicznym woda spełnia wymagania, pomimo ponadnormatywnej liczby bakterii grupy coli i liczby *Escherichia coli* w próbkach: 1099 z dnia 10.09.2007r. oraz 1656 z dnia 04.12.2007r. Powtórne badania były pozytywne.

Pod względem fizykochemicznym woda również spełnia wymagania, pomimo ponadnormatywnej zawartości związków żelaza oraz mętność w próbkach: 1099 z dnia 10.09.2007r. oraz 1620 z dnia 27.11.2007r. Kolejne wykonane badania były właściwe.

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta Reda
2. Burmistrz Miasta Rumia
3. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni
ul. Witomińska 29 81-111 Gdynia
4. użytkownicy sieci
5. a/a