



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Wejherowie

84-200 Wejherowo; ul. Obrońców Helu 3
tel/fax 0-58 6727427, E-mail: psse.wejherowo@pis.gov.pl
www.psse-wejherowo.pl



Wejherowo, dnia 2013-02-07

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Nr 66/13
za okres XI - XII 2012**

Dotyczy wodociągu publicznego Dzieścielec Dolny

Na podstawie art.4 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2011r. nr 212, poz.1263 z późn. zm.), art.12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. nr 123, poz. 858 z późn. zm.) oraz §16 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2007r. nr 61, poz.417 z późn. zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach poboru próbek wody oraz wyników badań laboratoryjnych tych próbek pobranych z wodociągu publicznego Dzieścielec Dolny tj.:

| Data poboru | Nr sprawozdania | Miejsce poboru próby | Liczba bakterii grupy coli w 100ml wody (jtk/100) |
|---------------------------------|-----------------|----------------------|---|
| 2012-11-16 | 106372/12/GDY | Dzieścielec Dolny 7 | 0 |
| 2012-11-19 | 1085/52/12 | Dzieścielec Dolny 27 | 1 |
| 2012-11-19 | 1086/52/12 | Dzieścielec Dolny 7 | 0 |
| 2012-12-11 | 1188/52/12 | Dzieścielec Dolny 27 | 0 |
| 2012-12-11 | 1190/52/12 | Dzieścielec Dolny 7 | 0 |
| 2012-12-18 | 1207/52/12 | Dzieścielec Dolny 7 | 0 |
| 2012-12-18 | 1210/52/12 | Dzieścielec Dolny 27 | 0 |
| Najwyższe dopuszczalne stężenie | | | 0 |

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie bakteriologicznym

stwierdza:

- **przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Dzieścielec Dolny**

UZASADNIENIE

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego upoważniony przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie dokonał poboru prób wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Dzieńcielec Dolny.

Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym. Oznaczono liczbę bakterii grupy coli w 100 ml wody oraz *Escherichia coli* w 100 ml wody.

W dniu 19.11.2012r. stwierdzono obecność bakterii grupy coli w 100 ml badanej wody. Kolejne przeprowadzone badania w dniach 11 i 18.12.2012 roku nie potwierdziły przekroczenia w/w parametru.

Na podstawie uzyskanych wyników badania wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w przedmiotowym wodociągu Dzieńcielec Dolny.

Prowadzone postępowanie administracyjne, egzekucyjne w sprawie poprawy jakości wody (decyzja nr 15/12/HK) zostało zakończone.

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Wejherowie
Zdzisław Węstka

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Łęczycze
2. Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach
3. mieszkańcy wsi
4. a/a