



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Wejherowie

84-200 Wejherowo; ul. Obrońców Helu 3  
tel/fax 0-58 6727427, E-mail: psse.wejherowo@pis.gov.pl  
www.psse-wejherowo.pl



Wejherowo, dnia 02.02.2015

**OCENA JAKOŚCI WODY**  
**PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Nr 13/15**  
**za rok 2014**

**Dotyczy wodociągu publicznego Luzino**

Na podstawie art.4 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2011r. nr 212, poz.1263 z późn. zm.), art.12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. nr 123, poz. 858 z późn. zm.) oraz §16 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.U. z 2007r. nr 61, poz.417 z późn. zm.)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie**

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach poboru próbek wody oraz wyników badań laboratoryjnych tych próbek pobranych z wodociągu publicznego Luzino tj.:

Data poboru	Nr sprawozdania	Miejsce poboru próby	Mętność (NTU)	Żelazo (µg/l)
2014-02-04	0068/52/14	Luzino, ul. Młyńska 7	0,12	-
2014-04-07	0212/52/14	Luzino, ul. Wilczka 4	0,05	-
2014-06-02	720/520/14	Luzino, ul. Szkolna 13	7,7	523
2014-06-10	0370/52/14	Luzino, ul. Młyńska 7	0,75	70
2014-06-10	0371/52/14	Luzino, ul. Szkolna 13	1	134
2014-09-08	0540/52/14	Luzino, ul. Wilczka 4	2	-
2014-09-23	0583/52/14	Luzino, ul. Wilczka 4	2	205
2014-09-23	0586/52/14	Luzino, ul. Młyńska 7	2	174
2014-09-30	515/2014*	Luzino, SUW	0,40	138
2014-09-30	516/2014*	Luzino, NZOZ	0,68	100
2014-09-30	517/2014*	Luzino SP	0,22	30
2014-09-30	518/2014*	Luzino, ul. Wilczka 4	0,29	50
2014-11-04	0696/52/14	Luzino, ul. Szkolna 13	0,12	-
Najwyższe dopuszczalne stężenie			1	200

\* kontrola wewnętrzna

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie bakteriologicznym, fizykochemicznym i organoleptycznym

stwierdza:

- **przydatność wody do spożycia przez ludzi**  
**z wodociągu publicznego Luzino**

## UZASADNIENIE

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego upoważniony przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie dokonał poboru prób wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Luzino.

Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym, organoleptycznym i fizykochemicznym. W zakresie wskaźników bakteriologicznych oznaczono liczbę bakterii grupy coli w 100 ml wody, *Escherichia coli* w 100 ml wody, liczbę enterokoków w 100 ml wody, ogólną liczbę mikroorganizmów w  $22\pm 2^{\circ}\text{C}$  po 72 h w 1 ml wody, *Clostridium perfringens* w 100 ml wody, natomiast w zakresie parametrów fizykochemicznych i organoleptycznych oznaczono: barwę, mętność, odczyn, przewodność elektryczną, zapach, smak, jon amonowy, azotany, azotyny, mangan, żelazo, fluorki, chlorki, siarczany, cyjanki, rtęć, sód, indeks nadmanganianowy, bor, glin, chrom, nikiel, arsen, selen, kadm, antymon, ołów,  $\Sigma$  trichloroetenu i tetrachloroetenu, benzo(a)piren,  $\Sigma$  WWA, benzen, 1,2 dichloroetan, pestycydy chloroorganiczne, fungicydy, pestycydy fosforoorganiczne,  $\Sigma$  pestycydów.

W dniach 02.06.2014r., 08.09.2014r. i 23.09.2014r. stwierdzono ponadnormatywną mętność i żelazo. Kolejne przeprowadzone badania nie potwierdziły przekroczenia w/w parametrów.

Na podstawie uzyskanych wyników badania wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Luzino.

z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Wejherowie  
Zdzisław Węsta

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Luzino
2. mieszkańcy wsi
- 3.a/a