



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Wejherowie

84-200 Wejherowo; ul. Obrońców Helu 3
tel/fax 0~58 6727427, E-mail: psse@wejherowo.pl



Wejherowo, dnia

**OCENA O JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Nr 42/08
ZA ROK 2007**

Dotyczy wodociągu lokalnego Świetlino

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 06.122.851 z późn. zm) oraz §16 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61 z 2007r. poz. 417)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach poboru próbek wody oraz wyników badań laboratoryjnych tych próbek pobranych z wodociągu lokalnego Świetlino w dniach: 17.04.2007r., 16.10.2007r., 23.10.2007r.

Data poboru	Nr analizy	Miejsce poboru próby	Azotany (mg/dm ³)
2007-04-17	0470	mieszkanie prywatne p. Gruba- Świetlino	<0,10
2007-10-16	1337	ujęcie- Świetlino	53
2007-10-23	1390	ujęcie- Świetlino	<0,10
2007-10-23	1391	mieszkanie prywatne p. Gruba- Świetlino	<0,10
Najwyższe dopuszczalne stężenie			50

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym

stwierdza:

- **przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu lokalnego Świetlino**

UZASADNIENIE

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego upoważniony przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie dokonał poboru prób wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z przedmiotowego wodociągu.

Na podstawie uzyskanych wyników badania wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu lokalnym Świetlino.

Pod względem fizykochemicznym woda spełnia wymagania, pomimo ponadnormatywnej zawartości azotanów w próbce 1337 z dnia 16.10.2007r. Powtórne badania były pozytywne.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Łęczycze
2. mieszkańcy wsi
3. a/a