



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Wejherowie

84-200 Wejherowo; ul. Obrońców Helu 3  
tel/fax 0~58 6727427, E-mail: psse.wejherowo@pis.gov.pl  
[www.psse-wejherowo.pl](http://www.psse-wejherowo.pl)



Wejherowo, dnia

**OCENA JAKOŚCI WODY**  
**PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Nr 81/11**  
**z dnia VIII –XII.2011r.**

**Dotyczy wodociągu publicznego Węgornia**

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U.2011.212.1263), art.12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. nr 123, poz. 858) oraz §16 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.U. Nr 61 poz. 417 z późn. zm.)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie**

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach poboru próbek wody oraz wyników badań laboratoryjnych tych próbek pobranych z wodociągu publicznego Węgornia , tj.:

Data poboru	Nr analizy	Miejsce poboru próby	Mangan (µg/l)	Żelazo (µg/l)	Mętność (NTU)
2011-08-30	0701	Węgornia 3/2	150	675	2
2011-09-26	0825	Węgornia 4/1	513	635	3
2011-09-26	0826	Węgornia 3/2	561	247	0,72
2011-09-27	0831	Węgornia 4/1	175	764	3
2011-09-27	0832	Węgornia 4/1	316	902	13
2011-10-17	0910	Węgornia 3/2	12	248	0,27
2011-10-17	0911	Węgornia 4/1	34	1160	5
2011-10-18	0926	Węgornia 3/2	10	162	0,27
2011-10-18	0933	Węgornia 4/1	31	756	3
2011-12-01	1103	Węgornia 4/1	11	569	0,83
2011-12-01	1107	Węgornia 3/2	10	249	0,20
Najwyższe dopuszczalne stężenie			<b>50</b>	<b>200</b>	<b>1</b>

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie fizykochemicznym

**stwierdza:**

- **warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Węgornia**

#### **UZASADNIENIE**

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego upoważniony przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie dokonał poboru prób wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z przedmiotowego wodociągu.

Wykonano badania próbek wody w zakresie fizykochemicznym, oznaczono: mętność, mangan, żelazo.

Na podstawie uzyskanych wyników badania wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Węgornia z uwagi na ponadnormatywną zawartość związków żelaza.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie prowadzi postępowanie egzekucyjne w sprawie doprowadzenia jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi do obowiązujących wymagań sanitarnych w terminie do dnia 12.01.2012r.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Łęczyce
2. Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach
3. mieszkańcy wsi
4. a/a