



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Wejherowie

84-200 Wejherowo; ul. Obrońców Helu 3
tel/fax 0~58 6727427, E-mail: psse.wejherowo@pis.gov.pl
www.psse-wejherowo.pl



Wejherowo, dnia

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Nr 2/12
za rok 2011**

**Dotyczy wodociągu publicznego Kębłowo
zaopatrywanego w wodę z ujęcia podziemnego w Kębłowie**

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. nr 212, poz. 1263 z późn. zm) art.12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. nr 123, poz. 858) oraz §16 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61 poz. 417 ze zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach poboru próbek wody oraz wyników badań laboratoryjnych tych próbek pobranych z wodociągu publicznego Kębłowo tj.:

Data poboru	Nr analizy	Miejsce poboru próby	liczba bakterii grupy coli w 100ml wody (jtk/100 ml)	mętność (NTU)
2011-05-09	0349/52/11	Kębłowo, ul. Rolnicza 22	0	0,13
2011-06-07	0451/52/11	Kębłowo Szkoła Podstawowa	0	0,56
2011-08-09	0651/52/11 1115/5210/11	Kębłowo, ul. Rolnicza 22	0	0,46
2011-10-18	0928/52/11	Kębłowo ul. Wiejska 49	1	2
2011-10-25	0964/52/11	Kębłowo, ul. Rolnicza 22	0	-
2011-10-25	0965/52/11	Kębłowo ul. Wiejska 49	0	-
2011-12-07	1144/52/11	Kębłowo ul. Wiejska 49	-	0,26
2011-12-07	1148/52/11	Kębłowo ul. Sienkiewicza 1	-	0,18
2011-12-13	1181/52/11	Kębłowo ul. Wiejska 49	0	0,09
Najwyższe dopuszczalne stężenie			0	2

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym

stwierdza:

- **przydatność wody do spożycia przez ludzi**
z wodociągu publicznego Kębłowo

UZASADNIENIE

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego upoważniony przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie dokonał poboru prób wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Kębłowo.

Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym. W zakresie wskaźników bakteriologicznych oznaczono liczbę bakterii grupy coli w 100 ml wody, *Escherichia coli* w 100 ml wody, liczbę paciorkowców kałowych w 100 ml wody, ogólną liczbę bakterii w $22\pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72 h w 1 ml wody, *Clostridium perfringens*, natomiast w zakresie parametrów fizykochemicznych i organoleptycznych oznaczono: mętność, barwę, odczyn, przewodność elektryczną, zapach, jon amonowy, azotany, azotyny, mangan, żelazo, fluorki, chlorki, siarczany, rtęć, sód, indeks nadmanganianowy, bor, glin, chrom, nikiel, arsen, selen, kadm, antymon, ołów, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, benzo(a)piren, Σ WWA.

W dniu 18.10.2011r stwierdzono obecność bakterii grupy coli w 100 ml badanej próbki oraz ponadnormatywną mętność. Kolejne przeprowadzone badania wykonane w dniu 25.10.2011r. nie potwierdziły przekroczeń ww. parametrów.

Na podstawie uzyskanych wyników badania wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w przedmiotowym wodociągu Kębłowo.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Luzino
2. konsumenci wody
- 3.a/a