



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W WEJHEROWIE**

**OCENA JAKOŚCI WODY  
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Nr 70/19**

**Dotyczy wodociągu publicznego Wysokie**

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019r. poz. 59), art.12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2018r. poz. 1152 ze zm.) oraz §4, §21, §22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie**

po rozpatrzeniu sprawozdań z urzędowych badań jakości wody oraz sprawozdań przekazanych przez administratora wodociągu realizowanych według ustalonego harmonogramu i po przeprowadzeniu oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów

Data poboru	Nr sprawozdania	Miejsce poboru próby
2018-01-23	28/521/18	Świetlino 36/3**
2018-02-13*	79/51/W/18	Świetlino 36/3**
2018-02-13*	80/51/W/18	Świetlino 27**
2018-02-27*	2416/02/2018/M/9,2415/02/2018/F/9	Dąbrowa 5**
2018-02-27*	2416/02/201/M/12,2416/02/2018/F/12	Świetlino studzienka
2018-04-03*	172/51/W/18	Świetlino studzienka
2018-06-19	OLB.90.4411.243.2018.BK	Wysokie 4**
2018-09-18	1411/521/18	Kaczkowo 6**
2018-10-09*	695/51/W/18	Kaczkowo 6**
2018-10-09*	694/51/W/18	Wysokie hydrofornia
2018-12-17*	1586/12/2018/M/11, 1586/12/2018/F/11	Wysokie hydrofornia

\*Kontrola wewnętrzna

\*\*Punkt zgodności zgodnie z §4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.U. z 2017r., poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie  
84-200 Wejherowo; ul. Obrońców Helu 3  
tel. (58) 677-79-01, fax (58) 679-79-03, e-mail [psse@wejherowo.pl](mailto:psse@wejherowo.pl)

*niepodlega*

POLSKA  
STULECIE ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI



100 LAT SŁUŻBY SANITARNYCH W POLSCE

stwierdza:

**przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Wysokie**

**UZASADNIENIE**

W okresie 23.01.2018r. – 17.12.2018r. w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez administratora wodociągu – Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach, dokonano poboru prób wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Wysokie.

Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym, organoleptycznym i fizykochemicznym. W zakresie wskaźników bakteriologicznych oznaczono liczbę bakterii grupy coli w 100 ml wody, Escherichia coli w 100 ml wody, liczbę enterokoków w 100 ml wody, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C w 1 ml wody, w zakresie parametrów fizykochemicznych i organoleptycznych oznaczono: barwę, mętność, odczyn, przewodność elektryczną, zapach, smak, jon amonowy, azotany, azotyny, mangan, żelazo, fluorki, chlorki, siarczany, cyjanki, rtęć, sód, srebro, indeks nadmanganianowy, bor, bromiany, glin, chrom, nikiel, miedź, arsen, selen, kadm, antymon, magnez, ołów, ozon,  $\Sigma$  trichloroetenu i tetrachloroetenu, benzo(a)piren,  $\Sigma$  WWA, benzen, 1,2 dichloroetan,  $\Sigma$  THM.

W próbkach wody pobranych w dniach 23.01.2018r., 27.02.2018r. i 03.04.2018r.. stwierdzono ponadnormatywną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C. Powtórne przeprowadzone badania ww. parametru nie potwierdziły przekroczeń.

W dniu 18.09.2018r w badanej próbce wody stwierdzono obecność bakterii grupy coli. Powtórne badania przeprowadzone w dniu 09.10.2018r nie potwierdziły niezgodności.

Na podstawie uzyskanych wyników badania wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Wysokie.

Woda z wodociągu publicznego Wysokie odpowiada wymaganiom sanitarnym zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Łęczycze
2. Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach
3. a/a



Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Wejherowie  
Ewa Banasik