



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Wejherowie

84-200 Wejherowo; ul. Obrońców Helu 3
tel/fax 0~58 6727427, E-mail: psse@wejherowo.pl



SE. NS – 30/4710/ 61/AG/07

Wejherowo, dnia

**Ocena obszarowa jakości wody
za rok 2007
-Gmina Luzino-**

Zgodnie z § 17 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 61/07 poz. 417), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie sporządził ocenę obszarową jakości wody za rok 2007.

Na terenie Gminy Luzino jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nadzorowana jest w 7 wodociągach publicznych i 1 wodociągu lokalnym.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie monitoruje jakość wody w wytypowanych punktach poboru prób wody z częstotliwością zgodną z wytycznymi w/w rozporządzenia. Zakres i częstotliwość badań próbek wody jest uzależniona m.in. od produkcji wodociągu oraz od ilości osób korzystających z danego wodociągu.

lp	Nazwa i rodzaj wodociągu	Producent wody	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	Produkcja wody dostarczanej do konsumentów (m ³ /dobę)	Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstw o wodociągowo - kanalizacyjne	Ocena jakości wody – stwierdzone przekroczenia
1	Wodociąg publiczny – Dąbrówka Luzińska	Urząd Gminy Luzino	407	25,2	-	Woda odpowiada wymaganiom sanitarnym
2	Wodociąg publiczny – Tępcz	Urząd Gminy Luzino	290	16,5	-	Woda odpowiada wymaganiom sanitarnym
3	Wodociąg publiczny - Wyszecino	Urząd Gminy Luzino	485	29,8	-	Woda odpowiada wymaganiom sanitarnym
4	Wodociąg lokalny - Zelewo	Urząd Gminy Luzino	-	10,8	W roku 2007 wydana decyzja administracyjna nakazująca doprowadzenie jakości wody do obowiązujących norm sanitarnych w zakresie wskaźników bakteriologicznych- decyzja wykonana	Woda nie odpowiada wymaganiom sanitarnym
5	Wodociąg publiczny – Kochanowo	Urząd Gminy Luzino	378	25,4	-	Woda odpowiada wymaganiom sanitarnym
6	Wodociąg publiczny - Sychowo	Urząd Gminy Luzino	1544	70,5	-	Woda odpowiada wymaganiom sanitarnym
7	Wodociąg publiczny - Luzino	Urząd Gminy Luzino	7419	499,2	-	Woda odpowiada wymaganiom sanitarnym
8	Wodociąg publiczny - Kębtowo	Urząd Gminy Luzino	2101	178,9	-	Woda odpowiada wymaganiom sanitarnym

**Przeprowadzone działania w ramach nadzoru nad jakością
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:**

- W roku 2007 wykonano 38 badań laboratoryjnych z czego 4 nie odpowiadało wymaganiom sanitarnym.
- Wydano 1 decyzję administracyjną na poprawę jakości wody - wodociągu lokalny Zelewo- jakość wody nie odpowiadała wymaganiom sanitarnym pod względem wskaźników bakteriologicznych- decyzja zakończona w dniu 06.12.2007r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie po zapoznaniu się ze sprawozdaniami badań laboratoryjnymi próbek wody pobranych z w/w wodociągów publicznych stwierdził przydatność wody do spożycia.

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w/w wodociągach publicznych w 2007r odpowiadała wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 61/07 poz. 417) w badanym zakresie.

Wodociąg lokalny w Zelewie zaopatrujący budynek szkolny nie odpowiada wymaganiom sanitarnym ze względu na stwierdzone przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów fizykochemicznych : żelaza, manganu i mętności. W celu poprawy sytuacji zaopatrzenia ludności wsi Zelewo w wodę planuje się budowę wodociągu.

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Luzino
- 2 a/a