



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Wejherowie

84-200 Wejherowo; ul. Obrońców Helu 3  
tel/fax 0-58 6727427, E-mail: psse.wejherowo@pis.gov.pl  
www.psse-wejherowo.pl



Wejherowo, dnia 14.08.2014r.

SE.NS-30/4710/182/AJ/14

**OCENA JAKOŚCI WODY  
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Nr 98/14**

za okres 11.08.2014r. -12.08.2014r.

**Dotyczy wodociągu publicznego Rozłazino - gm. Łęczyce**

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. nr 212, poz. 1263 z późn. zm.), art.12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. nr 123, poz. 858 z późn. zm.) oraz §16 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.U. z 2007r. nr 61 poz. 417 późn zm.)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie**

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań laboratoryjnych próbek pobranych w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego Rozłazino, gm. Łęczyce tj.:

Data poboru	Nr sprawozdania	Miejsce poboru próby	Liczba bakterii gr. coli w 100 ml wody	Escherichia coli w 100 ml wody
2014-08-11	167444/14/GDY	ujęcie wody Rozłazino	0	0
2014-08-11	167445/14/GDY	ul. Długa 32, Rozłazino	0	0
2014-08-11	167446/14/GDY	Jeżewo 8/4	0	0
2014-08-11	167447/14/GDY	ul. Osiedlowa 7, Rozłazino	0	0
2014-08-12	383/51/W/14	studnia nr 2, Rozłazino	0	0
2014-08-12	384/51/W/14	ul. Długa 32, Rozłazino	0	0
Najwyższe dopuszczalne stężenie			0	0

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie bakteriologicznym

**stwierdza:**

**przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Rozłazino (gm. Łęczyce)**

## UZASADNIENIE

W związku ze stwierdzonym od dnia 08.08.2014r. skażeniem bakteriologicznym wody w wodociągu publicznym Rozłazino, administrator wodociągu podjął szereg działań mających na celu poprawę jakości wody przeznaczonej do spożycia tj.: poinformowano mieszkańców wsi o jakości wody, rozwieszono obwieszczenia o zakazie spożywania wody, zapewniono awaryjne źródło zaopatrzenia w wodę, przeprowadzono intensywne płukanie sieci wodociągowej w celu usunięcia skażenia bakteriologicznego wodociągu. W dniu 11.08.2014r. i 12.08.2014r. w ramach kontroli wewnętrznej pobrano próby wody do badania bakteriologicznego.

Wyniki przeprowadzonych badań wody wykazały, że woda z wodociągu publicznego Rozłazino odpowiada wymaganiom sanitarnym zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 Nr 61, poz. 417 ze zm.) w zakresie parametrów bakteriologicznych.

Na podstawie uzyskanych wyników badania wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Rozłazino.



z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Wejherowie  
*Zdzisław Westa*  
Zdzisław Westa

### Otrzymują:

1. Wójt Gminy Łęczycze
2. Gminny Zakład Usług  
Komunalnych w Łęczycach  
ul. Kościelna 17A  
84-218 Łęczycze
3. a/a