



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Wejherowie

84-200 Wejherowo; ul. Obrońców Helu 3  
Tel: (58) 672-74-27, E-mail: psse.wejherowo@pis.gov.pl  
[www.psse-wejherowo.pl](http://www.psse-wejherowo.pl)



SE.NS- 30/4710/321/RJ /15

Wejherowo, dnia 27.11.2015r.

**OCENA JAKOŚCI WODY  
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Nr 110/15**

**Dotyczy wodociągu publicznego Bojano**

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015r., poz. 1412 ), art.12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015r., poz.139) oraz §16 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.U. z 2007r. nr 61 poz. 417 późn zm.)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie**

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach poboru próbek wody oraz wyników badań laboratoryjnych próbek pobranych z wodociągu publicznego Bojano, tj.:

Data poboru	Nr próby	Miejsce poboru próby	liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody
2015-11-23	0493	SP, Dobrzewino, ul. Gdańska 23	64
2015-11-23	0494	SP, Bojano, ul. Wybickiego 38	>100
Najwyższe dopuszczalne stężenie			0

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie bakteriologicznym

stwierdza:

**brak przydatności wody do spożycia przez ludzi**  
**z wodociągu publicznego Bojano**

## UZASADNIENIE

W dniu 23.11.2015r. w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczoną do spożycia przez ludzi dokonano poboru próbek wody z wodociągu publicznego Bojano.

Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym. Oznaczono liczbę bakterii grupy coli w 100 ml wody, Escherichia coli w 100 ml wody.

Na podstawie uzyskanych wyników badań wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie stwierdza brak przydatności wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Bojano z uwagi na obecność bakterii grupy coli.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie wdrożył postępowanie administracyjne w sprawie doprowadzenia jakości wody przeznaczoną do spożycia przez ludzi do obowiązujących wymagań sanitarnych w zakresie wskaźników bakteriologicznych.

W wydanej decyzji administracyjnej nakazano m.in. unieruchomienie wodociągu, poinformowanie odbiorców wody o braku przydatności wody do spożycia, podjęcie działań naprawczych, mających na celu zapewnienie właściwej jakości wody. Na okres realizacji zarządzeń decyzji nakazano zapewnić wszystkim odbiorcom wodę zdatną do spożycia tj. uruchomić awaryjne zaopatrzenie w wodę.



z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Wejherowie  
Zdzisław Westa

### Otrzymują:

1. Urząd Gminy Szemud
2. Mieszkańcy wsi
3. a.a