



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Wejherowie

84-200 Wejherowo; ul. Obrońców Helu 3
tel. (58) 6727427, E-mail: psse.wejherowo@pis.gov.pl
www.psse-wejherowo.pl



Wejherowo, dnia

2016-03-03

OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Nr 76/16
za okres X.2015r. - XII.2015r.

Dotyczy strefy Reda – Rumia zaopatrywanej z wodociągu publicznego Reda

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015r., poz. 1412), art.12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015r., poz.139) oraz §19 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r., poz. 1989)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach poboru próbek wody oraz wyników badań laboratoryjnych tych próbek pobranych z wodociągu publicznego Reda, tj.:

Data poboru	Nr sprawozdania	Miejsce poboru próby
2015-10-06	OLB.90.4411.0404.2015.BK	Reda, ul. Wejherowska 40c
2015-10-13*	TL/W/0885/2015 272732/15/GDY/2	Rumia, ul. Kilińskiego 44
2015-10-19*	TL/W/0892/2015 278449/15/GDY/2	Reda, ul. Buczka 27A
2015-10-26*	TL/W/0910/2015 286946/15/GDY/2	Reda, ul. Rekowska 36
2015-11-09*	TL/W/0968/2015 301369/15/GDY/2	SUW Reda
2015-11-17*	TL/W/0976/2015 309384/15/GDY/2	Reda ul. Wejherowska 58
2015-11-23*	TL/W/0996/2015 316168/15/GDY/2	Rumia, ul. Wrocławska -Hydrofornia
2015-12-01	OLB.90.4411.0521.2015.BK	Rumia, Gimnazjum nr 4 ul. Batorego 29
2015-12-01*	TL/W/1030/2015 325575/15/GDY/2	MDK, Rumia ul. Mickiewicza 19
2015-12-08*	TL/W/1062/2015 333801/15/GDY/2	SP nr 6, Rumia ul. Sienkiewicza 30
2015-12-16*	TL/W/1090/2015 343867/15/GDY/2	Reda, ul. Ceynowy 5

*kontrola wewnętrzna

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie bakteriologicznym, fizykochemicznym i organoleptycznym

stwierdza:

przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Reda

UZASADNIENIE

W okresie X-XII 2015r. w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez administratora wodociągu PEWIK Gdynia Sp. z o. o., dokonano poboru prób wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Reda

Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym, organoleptycznym i fizykochemicznym. W zakresie wskaźników bakteriologicznych oznaczono liczbę bakterii grupy coli w 100 ml wody, Escherichia coli w 100 ml wody, liczbę enterokoków w 100 ml wody. W zakresie parametrów fizykochemicznych i organoleptycznych oznaczono: barwę, mętność, odczyn, przewodność elektryczną, zapach, smak, jon amonowy, twardość, żelazo, mangan

Na podstawie uzyskanych wyników badania wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Reda zaopatrującego strefę – Reda- Rumia

Woda z wodociągu publicznego Reda odpowiada wymaganiom sanitarnym zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r., poz. 1989).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Wejherowie
Ewa Banasik

Otrzymują:

1. Urząd Miasta Reda
2. Urząd Miasta Rumia
3. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni ul. Witomińska 29 81-111 Gdynia
4. a/a