



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W WEJHEROWIE**

Wejherowo, dnia 2018-03-22

**OCENA JAKOŚCI WODY  
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Nr 58/18  
za okres VII-XII 2017r.  
dotyczy wodociągu publicznego GBO zaopatrywanego  
z ujęcia wody „Brzozowa” w Gościcinie**

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2017r., poz. 1261 ze zm.), art.12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017r poz. 328 ze zm.) oraz §21, §22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.U. z 2017r., poz. 2294)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie**

po rozpatrzeniu sprawozdań z urzędowych badań jakości wody oraz sprawozdań przekazanych przez administratora wodociągu realizowanych według ustalonego harmonogramu i po przeprowadzeniu oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów

Data poboru	Nr sprawozdania	Miejsce poboru próby
2017-07-10	OLB.90.4411.0230.2017.BK	Gościcino, ul. Wejherowska 26
2017-07-11	TL/W/0526/2017,274316/17/GDY*	SUW Brzozowa
2017-07-14	280503/17/GDY/Z1*	Gościcino, ul. Wejherowska 22
2017-07-17	OLB.90.4411.0237.2017.IIK	Bolszewo, ul. Szkolna 13
2017-07-17	OLB.90.4411.0236.2017.IIK	Gościcino, ul. Wejherowska 26
2017-07-25	OLB.90.4411.0256.2017.HK	Orle, ul. Nadrzeczna 19
2017-07-25	OLB.90.4411.0255.2017.HK	Bolszewo, ul. Szkolna 13
2017-07-25	OLB.90.4411.0254.2017.HK	Gościcino, ul. Wejherowska 22
2017-07-25	OLB.90.4411.0253.2017.HK	Gościcino, ul. Wejherowska 26
2017-08-08	OLB.90.4411.0283.2017.BK	Bolszewo, ul. Szkolna 13
2017-09-11	TL/W/0669/2017,367587/17/GDY*	Gościcino, ul. Wejherowska 22
2017-09-19	OLB.90.4411.0343.2017.BK	Warszkowo, ul. Bukowa 9
2017-09-21	TL/W/0716/2017,387503/17/GDY*	Orle, ul. Nadrzeczna 19
2017-10-03	TL/W/0752/2017,406583/17/GDY/Z1,406585/17/GDY,406589/17/GDY*	SUW Brzozowa
2017-10-25	TL/W/0820/2017,442620/17/GDY*	Bolszewo, ul. Szkolna 13
2017-11-16	TL/W/0870/2017,480236/17/GDY*	Gościcino, ul. Wejherowska 22
2017-11-20	OLB.90.4411.0541.2017.BK	Gościcino, ul. Wejherowska 22
2017-12-13	TL/W/0978/2017,525357/17/GDY*	Bolszewo, ul. Szkolna 13
2017-12-19	TL/W/0995/2017,536567/17/GDY*	Orle, ul. Nadrzeczna 19

\*Kontrola wewnętrzna

**stwierdza:**

**przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego  
GBO zaopatrywanego z ujęcia wody „Brzozowa” w Gościcinie**

## UZASADNIENIE

W okresie 10.07.2017r. – 19.12.2017r. w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez administratora wodociągu – PEWIK Gdynia Sp. z o. o., dokonano poboru prób wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego GBO zaopatrywanego z ujęcia wody „Brzozowa” w Gościcinie.

Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym, organoleptycznym i fizykochemicznym. W zakresie wskaźników bakteriologicznych oznaczono liczbę bakterii grupy coli w 100 ml wody, Escherichia coli w 100 ml wody, liczbę enterokoków w 100 ml wody, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22±2°C po 72 h w 1 ml wody, ogólną liczbę mikroorganizmów w 36°C po 48 h w 1 ml wody, liczbę Clostridium perfringens łącznie z przetrwalnikami w 100 ml wody, natomiast w zakresie parametrów fizykochemicznych i organoleptycznych oznaczono: barwę, mętność, odczyn, przewodność elektryczną, zapach, smak, jon amonowy, azotany, azotyny, mangan, żelazo, fluorki, chlorki, siarczany, cyjanki, rtęć, sól, indeks nadmanganianowy, bor, chlorek winylu, glin, chrom, nikiel, arsen, selen, kadm, antymon, ołów, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, benzo(a)piren, Σ WWA, benzen, 1,2 dichloroetan, pestycydy chloroorganiczne, Σ pestycydów, Σ THM, twardość, zasadowość, wapń, magnez, miedź, cynk, potas, akryloamid, epichlorohydryna, OWO.

W próbkach wody pobranej w dniach 10.07.2017r. i 17.07.2017r. stwierdzono obecność bakterii grupy coli w 100 ml badanej wody. Powtórne badania wody nie potwierdziły przekroczeń ww. parametru.

Na podstawie uzyskanych wyników badania wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym GBO zaopatrywanego z ujęcia wody „Brzozowa” w Gościcinie.

Woda z wodociągu publicznego GBO zaopatrywanego z ujęcia wody „Brzozowa” w Gościcinie odpowiada wymaganiom sanitarnym zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.U. z 2017r., poz. 2294).



Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Wejherowie  
z up.  
Zdzisław Pięsta  
Kierownik Nadzoru Sanitarnego

### Otrzymują:

1. Wójt Gminy Wejherowo
2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.  
ul. Witomińska 29  
81-311 Gdynia
3. a/a