



Wejherowo, dnia

2019-03-14

**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W WEJHEROWIE**

**OCENA JAKOŚCI WODY  
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Nr 43/19**

**Dotyczy wodociągu publicznego Łężyce**

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019r. poz. 59), art.12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2018r. poz. 1152 ze zm.) oraz §4, §21, §22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie**

po rozpatrzeniu sprawozdań z urzędowych badań jakości wody oraz sprawozdań przekazanych przez administratora wodociągu realizowanych według ustalonego harmonogramu i po przeprowadzeniu oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów

Data poboru	Nr sprawozdania	Miejsce poboru próby
2018-01-22	45/2018*	Łężyce, ul. Aleja Parku Krajobrazowego 52**
2018-03-26	OLB.90.4411.102.2018.BK	Łężyce, ul. Aleja Parku Krajobrazowego 99**
2018-04-09	237/2018*	Łężyce, ul. Dębowa 17**
2018-06-26	613/2018*	Łężyce, ul. Aleja Parku Krajobrazowego 99**
2018-08-13	OLB.90.4411.316.2018.BK	Łężyce, ul. Dębowa 17**
2018-08-28	OLB.90.4411.326.2018.HK	Łężyce, ul. Dębowa 17**
2018-08-28	OLB.90.4411.327.2018.HK	Łężyce, ul. Aleja Parku Krajobrazowego 99**
2018-10-09	860/2018*	Łężyce, SUW
2018-12-04	1108/2018*	Łężyce, ul. Dębowa 17**

\*Kontrola wewnętrzna

\*\*Punkt zgodności zgodnie z §4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.U. z 2017r., poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie  
84-200 Wejherowo; ul. Obrońców Helu 3  
tel. (58) 677-79-01, fax (58) 679-79-03, e-mail [psse@wejherowo.pl](mailto:psse@wejherowo.pl)

*wiepodlega*

POLSKA  
STULICIE ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI



100 LAT SŁUŻBY SANITARNEJ W POLSCE

stwierdza:

**przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Łężyce**

**UZASADNIENIE**

W okresie 22.01.2018r. – 04.12.2018r. w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez administratora wodociągu – Urząd Gminy Wejherowo, dokonano poboru prób wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Łężyce.

Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym, organoleptycznym i fizykochemicznym. W zakresie wskaźników bakteriologicznych oznaczono liczbę bakterii grupy coli w 100 ml wody, Escherichia coli w 100 ml wody, liczbę enterokoków w 100 ml wody, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C w 1 ml wody, liczbę Clostridium perfringens łącznie z przetrwalnikami w 100 ml wody, w zakresie parametrów fizykochemicznych i organoleptycznych oznaczono: barwę, mętność, odczyn, przewodność elektryczną, zapach, smak, twardość ogólna, zasadowość, wapń, jon amonu, azotany, azotyny, mangan, żelazo, fluorki, chlorki, siarczany, cyjanki, rtęć, sód, indeks nadmanganianowy, bor, glin, chrom, nikiel, arsen, selen, kadm, antymon, ołów, magnez, miedź, bromiany, chlorek winylu,  $\Sigma$  trichloroetenu i tetrachloroetenu, benzo(a)piren,  $\Sigma$  WWA, benzen, 1,2 dichloroetan,  $\Sigma$  THM, czterochlorek węgla, pestycydy chloroorganiczne,  $\Sigma$  pestycydów.

W próbce wody pobranej w dniu 13.08.2018r. stwierdzono ponadnormatywną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C. Powtórne badania wody nie potwierdziły przekroczeń ww. parametru.

Na podstawie uzyskanych wyników badania wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Łężyce.

Woda z wodociągu publicznego Łężyce odpowiada wymaganiom sanitarnym zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Wejherowo
2. a/a



Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Wejherowie  
Ewa Banasik