



Wejherowo, dnia

2019 -03- 26

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W WEJHEROWIE**

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Nr 72/19
za okres I-VI 2018r.**

Dotyczy wodociągu publicznego Wejherowo

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019r. poz. 59), art.12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2018r. poz. 1152 ze zm.) oraz §4, §21, §22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie

po rozpatrzeniu sprawozdań z urzędowych badań jakości wody oraz sprawozdań przekazanych przez administratora wodociągu realizowanych według ustalonego harmonogramu i po przeprowadzeniu oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów

Data poboru	Nr sprawozdania	Miejsce poboru próby
2018-01-16	OLB.90.4411.007.2018.BK	Wejherowo, ul. Gdańska 30**
2018-01-18	TL/W/0059/2018, 23034/18/GDY*	Wejherowo, ul. Pomorska 9**
2018-01-23	TL/W/0068/2018, 29409/18/GDY*	Wejherowo, ul. Marynarki Wojennej 54**
2018-02-05	TL/W/0107/2018, 49872/18/GDY*	SUW Cedron
2018-02-14	TL/W/0133/2018, 66767/18/GDY*	Wejherowo, ul. Harcerska 12**
2018-02-19	OLB.90.4411.041.2018.HK	Wejherowo, ul. Gdańska 30**
2018-03-07	TL/W/0216/2018, 99955/18/GDY, 99808/18/GDY, 999963/18/GDY*	Wejherowo, ul. Przemysłowa**
2018-03-21	TL/W/0247/2018, 123499/18/GDY*	Wejherowo, ul. Przebendowskiego 1**
2018-04-11	TL/W/0288/2018, 154742/18/GDY, 154569/18/GDY*	Wejherowo, ul. Pomorska 9**
2018-04-19	TL/W/0322/2018, 170764/18/GDY, 170730/18/GDY*	Wejherowo, ul. Kaszubska 26**
2018-04-23	528/521/18	Wejherowo, ul. Przebendowskiego 1**
2018-05-15	TL/W/0368/2018, 207128/18/GDY*	Wejherowo, ul. Gdańska 30**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie
84-200 Wejherowo; ul. Obrońców Helu 3
tel. (58) 677-79-01, fax (58) 679-79-03, e-mail psse@wejherowo.pl

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



100 LAT SŁUŻB SANITARNYCH W POLSCE

Data poboru	Nr sprawozdania	Miejsce poboru próby
2018-05-21	TL/W/0421/2018, 217734/18/GDY*	Wejherowo, ul. Harcerska 12**
2018-05-21	OLB.90.4411.195.2018.BK	Wejherowo, Os. Fcnikowskiego 21/L9
2018-05-28	TL/W/0451/2018, 230235/18/GDY*	Wejherowo, ul. Harcerska 12**
2018-06-07	TL/W/0478/2018, 248391/18/GDY, 248517/18/GDY/Z1, 248466/18/GDY/Z1, 248474/18/GDY/Z1*	Wejherowo, zbiornik Cedron**
2018-06-12	TL/W/0484/2018, 255530/18/GDY, 255505/18/GDY*	Wejherowo, ul. Przemysłowa**

*Kontrola wewnętrzna

**Punkt zgodności zgodnie z §4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294)

stwierdza:

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Wejherowo

UZASADNIENIE

W okresie 16.01.2018r. – 12.06.2018r. w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez administratora wodociągu – PEWIK Gdynia Sp. z o. o., dokonano poboru prób wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Wejherowo.

Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym, organoleptycznym i fizykochemicznym. W zakresie wskaźników bakteriologicznych oznaczono liczbę bakterii grupy coli w 100 ml wody, Escherichia coli w 100 ml wody, liczbę enterokoków w 100 ml wody, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22±2°C po 72 h w 1 ml wody, ogólną liczbę mikroorganizmów w 36°C po 48 h w 1 ml wody, liczbę Clostridium perfringens łącznie z przetrwalnikami w 100 ml wody, natomiast w zakresie parametrów fizykochemicznych i organoleptycznych oznaczono: barwę, mętność, odczyn, przewodność elektryczną, zapach, smak, jon amonu, azotany, azotyny, mangan, żelazo, fluorki, chlorki, siarczany, cyjanki, rtęć, sód, srebro, bor, chlorek winylu, glin, chrom, nikiel, arsen, selen, kadm, antymon, ołów, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, benzo(a)piren, Σ WWA, benzen, 1,2 dichloroetan, pestycydy chloroorganiczne, fungicydy, pestycydy fosforoorganiczne, herbicydy triazynowe, Σ pestycydów, Σ THM, twardość, zasadowość, wapń, magnez, miedź, cynk, potas, akryloamid, bromiany, epichlorohydryna, OWO.

W próbkę wody pobranej w dniu 21.05.2018r. stwierdzono obecność bakterii grupy coli w badanej wodzie. Powtórne badania wody nie potwierdziły przekroczeń ww. parametru.

Na podstawie uzyskanych wyników badania wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Wejherowo. Woda z wodociągu publicznego Wejherowo odpowiada wymaganiom sanitarnym zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

Otrzymują:

1. Prezydent Miasta Wejherowo
2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Witomińska 29 81-311 Gdynia
3. a/a



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Wejherowie
Ewa Banasik