



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Wejherowie

84-200 Wejherowo; ul. Obrońców Helu 3
tel/fax 0-58 6727427, E-mail: psse@wejherowo.pl



Wejherowo, dnia

**OCENA O JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Nr 04/08
ZA ROK 2007**

Dotyczy wodociągu publicznego Miłoszewo

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 06.122.851 z późn. zm) art.12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. Nr 123/2006, poz. 858) oraz §16 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61 z 2007r. poz. 417)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach poboru próbek wody oraz wyników badań laboratoryjnych tych próbek pobranych z wodociągu publicznego Miłoszewo w dniach: 20.02.2007r., 12.03.2007r., 28.05.2007r., 10.07.2007r., 17.12.2007r.

Data poboru	Nr analizy	Miejsce poboru próby	Mętność (NTU)	Żelazo (mg/dm ³)	Mangan (mg/dm ³)
2007-02-20	0210	Szkoła Podstawowa, Miłoszewo	1,97	0,19	0,08
2007-03-12	0306	Szkoła Podstawowa, Miłoszewo	1,06	0,15	0,05
2007-05-28	0644	Hydrofornia, Miłoszewo	3	1,238	0,14
2007-05-28	0645	woda surowa, Miłoszewo	5	1,856	0,18
2007-07-10	0817	mieszkanie prywatne Jan Hoszcz, Miłoszewo	0,32	0,055	0,068
2007-07-10	0815	Hydrofornia, Miłoszewo	0,36	<0,03	<0,01
2007-12-17	1731	Szkoła Podstawowa, Miłoszewo	0,16	<0,03	<0,01
Najwyższe dopuszczalne stężenie			1	0,200	0,05

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym

stwierdza:

- przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Miłoszewo

UZASADNIENIE

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego upoważniony przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie dokonał poboru prób wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z przedmiotowego wodociągu.

Na podstawie uzyskanych wyników badania wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Miłoszewo.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Linia
2. konsumenci wodociągu
3. a/a