



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Wejherowie

84-200 Wejherowo; ul. Obrońców Helu 3  
Tel: (58) 672-74-27, E-mail: psse.wejherowo@pis.gov.pl  
www.psse-wejherowo.pl



Wejherowo, dnia

19. 02. 2016

\*

**OCENA JAKOŚCI WODY  
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Nr 41/16  
za okres X-XII 2015r.**

Dotyczy wodociągu publicznego GBO zaopatrywanego z ujęciem wody „Brzozowa” w Gościcinie

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015r., poz. 1412 ), art.12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015r., poz.139) oraz §19 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.U. z 2015r., poz. 1989)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie**

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach poboru próbek wody oraz wyników badań laboratoryjnych tych próbek pobranych z wodociągu publicznego GBO z ujęciem „Brzozowa” w Gościcinie tj.:

Data poboru	Nr sprawozdania	Miejsce poboru próby
2015-10-06	OLB.90.4411.0405.2015.BK	Orle, ul. Nadrzeczna 19
2015-10-13*	TL/W/0887/2015 2727/15/GDY/2	SP Bolszewo, ul. Szkolna 13
2015-11-17*	TL/W/0975/2015 309383/15/GDY/2	Orle, ul. Nadrzeczna 19
2015-11-26*	TL/W/1013/2015 320792/15/GDY/2	SUW Brzozowa
2015-12-01	OLB.90.4411.0522.2015.BK	Warszkowo 11
2015-12-10*	TL/W/1069/2015 337619/15/GDY/2 337346/15/GDY/2	Gościcino, ul. Wejherowska 22

\*kontrola wewnętrzna

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie bakteriologicznym, fizykochemicznym i organoleptycznym

stwierdza:

- **przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego GBO z ujęciem wody „Brzozowa” w Gościcinie**

## UZASADNIENIE

W okresie X-XII 2015r. w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez administratora wodociągu PEWIK Gdynia Sp. z o. o., dokonano poboru prób wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego GBO z ujęciem wody „Brzozowa” w Gościcinie.

Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym, organoleptycznym i fizykochemicznym. W zakresie wskaźników bakteriologicznych oznaczono liczbę bakterii grupy coli w 100 ml wody, Escherichia coli w 100 ml wody, liczbę enterokoków w 100 ml wody, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C po 72 h w 1 ml wody, ogólną liczbę mikroorganizmów w 36°C po 48 h w 1 ml wody, Clostridium perfringens w 100 ml wody,

W zakresie parametrów fizykochemicznych i organoleptycznych oznaczono: barwę, mętność, odczyn, przewodność elektryczną, zapach, smak, jon amonowy, azotany, azotyny, mangan, żelazo, fluorki, chlorki, siarczany, cyjanki, rtęć, sód, indeks nadmanganianowy, bor, glin, chrom, nikiel, arsen, selen, kadm, antymon, magnez, twardość ogólną, wapń, zasadowość ogólną, miedź, cynk, potas, akryloamid, epichlorohydryna, chlorek winylu, ołów, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, benzo(a)piren, Σ WWA, benzen, 1,2 dichloroetan, pestycydy chloroorganiczne, fungicydy, pestycydy fosforoorganiczne, Σ pestycydów, Σ THM, OWO

Na podstawie uzyskanych wyników badania wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym GBO z ujęciem wody „Brzozowa” w Gościcinie.

Woda z wodociągu publicznego GBO odpowiada wymaganiom sanitarnym zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.U. z 2015r., poz. 1989).

### Otrzymują:

1. Wójt Gminy Wejherowo
2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.  
ul. Witomińska 29  
81-311 Gdynia
3. mieszkańcy wsi
- 4.a/a

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Wejherowie  
z up.  
Zdzisław Węsta  
Kierownik Nadzoru Sanitarnego