



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w WEJHEROWIE**

Wejherowo, dnia 2019 -03- 0 8

SE. HK-30.4710.61.AZ.2019

**Ocena obszarowa jakości wody nr 51/19
za rok 2018
-Gmina Gniewino-**

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019r. poz. 59), art.12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2018r. poz. 1152 ze zm.) oraz §23 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294) dokonał oceny obszarowej jakości wody za rok 2018 dla gminy Gniewino.

Na terenie Gminy Gniewino jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nadzorowana jest w 5 wodociągach publicznych dla których woda pozyskiwana jest ze studni głębinowych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie monitoruje jakość wody w wytypowanych punktach poboru prób wody z częstotliwością zgodną z wytycznymi ww. rozporządzenia. Zakres i częstotliwość badań próbek wody jest uzależniona m.in. od produkcji wodociągu oraz od ilości osób korzystających z danego wodociągu.

Ponadto Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Kostkowie Sp. z o. o. prowadzi kontrolę wewnętrzną jakości wody w nadzorowanych wodociągach.

Badania jakości wody zgodnie obowiązującymi wymaganiami wykonywane są w laboratoriach Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub w innych laboratoriach o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Charakterystyka zaopatrzenia w wodę gminy Gniewino

lp	Nazwa i rodzaj wodociągu	Miejscowości zaopatrywane przez przedmiotowy wodociąg	Jednostka odpowiedzialna za jakość dostarczonej wody	Uzdatnianie wody	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	Produkcja wody dostarczanej do konsumentów (m ³ /dobę)	Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowe - kanalizacyjne	Ocena jakości wody
1	Wodociąg publiczny - Mierzynko	Mierzynko, Salinko, Salino Mierzyno	Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Kostkowie	brak	550	41	-	Przydatność wody do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie
84-200 Wejherowo; ul. Obrońców Helu 3
tel. (58) 677-79-01, fax (58) 679-79-03, e-mail psse@wejherowo.pl

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



100 LAT SŁUŻB SANITARNYCH W POLSCE

lp	Nazwa i rodzaj wodociągu	Miejscowości zaopatrywane przez przedmiotowy wodociąg	Jednostka odpowiedzialna za jakość dostarczanej wody	Uzdatnianie wody	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	Produkcja wody dostarczanej do konsumentów w (m ³ /dobę)	Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowe - kanalizacyjne	Ocena jakości wody
2	Wodociąg publiczny - Chynowie	Chynowie	Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Kostkowie	Odzielazianie odmanganianie napowietrzanie	500	30	-	Przydatność wody do spożycia
3	Wodociąg publiczny - Kostkowo	Kostkowo, Płaczewo, Dąbrówka, Tadzino	Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Kostkowie	Odzielazianie odmanganianie napowietrzanie	720	44	-	Przydatność wody do spożycia
4	Zbiorczy wodociąg publiczny - Gniewino	Bychowo, Gniewinko, Gniewino, Jęczewo, Lisewo, Perlino, Rybienko, Rybno, Słuszewo, Strzebielinek, Strzebielinko, Toliszczek	Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Kostkowie	Odzielazianie odmanganianie napowietrzanie	4550	329	-	Przydatność wody do spożycia
5	Wodociąg publiczny - Czymanowo	Czymanowo, Nadole, Opalino	Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Kostkowie	Odzielazianie odmanganianie napowietrzanie	680	85	-	Przydatność wody do spożycia

Przeprowadzone działania w ramach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Gniewino

- W roku 2018 wykonano 30 badań laboratoryjnych wody z czego 2 nie odpowiadały wymaganiom sanitarnym.
- Prowadzono badania wody w zakresie tzw. parametrów grupy A tj: bakterie grupy coli, Escherichia coli, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C, mętność, barwa, pH, przewodność elektryczną, zapach, smak, oraz parametrów grupy B obejmujących zakres parametry A oraz Enterokoki, jon amonu, azotyny, azotany, glin, mangan, żelazo, arsen, benzo(a)piren, chrom, kadm, ołów, fluorki, chlorki, nikiel, indeks nadmanganianowy, bor, selen, antymon, siarczany, cyjanki, Σ WWA sól, rtęć, 1,2 dichloroetan, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, benzen, chlorek winylu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie po zapoznaniu się ze sprawozdaniami badań laboratoryjnych próbek wody, na dzień 31.12.2018r. stwierdził przydatność wody do spożycia w wszystkich wodociągach publicznych gminy Gniewino



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Wejherowie
Ewa Banasik

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Gniewino
 2. Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
- 3.a/a