



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Wejherowie

84-200 Wejherowo; ul. Obrońców Helu 3
tel/fax 0~58 6727427, E-mail: psse.wejherowo@pis.gov.pl
www.psse-wejherowo.pl



Wejherowo, dnia

SE.NS-30/4710/204/AG/10

OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Nr 91/10
za okres 06.09.2010r- 10.09.2010r.
Dotyczy wodociągu publicznego Dzieńcielec Górny - gm. Łęczyce

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. 06.122.851 z późn. zm) art.12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. 06.123.858) oraz § 16 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.07.61.417 z późn. zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach poboru próbek wody oraz wyników badań laboratoryjnych tych próbek pobranych z wodociągu publicznego Dzieńcielec Górny (gm. Łęczyce) tj.:

Data poboru	Nr analizy	Miejsce poboru próby	Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody	Liczba Escherichia coli w 100 ml wody	Liczba paciorkowców kałowych w 100 ml wody
2010-09-06	0706	Dzieńcielec Górny - studnia	>50	>30	-
2010-09-10	0726	Dzieńcielec Górny - studnia	0	0	12
2010-09-10	0727	Dzieńcielec Górny 37	0	0	0
2010-09-10	0728	Dzieńcielec Górny 33	0	0	0
Najwyższe dopuszczalne stężenie			0	0	0

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym.

stwierdza:

brak przydatności wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym

Dzieńcielec Górny (gm. Łęczyce)

UZASADNIENIE

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego upoważniony przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie dokonał poboru prób wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z przedmiotowego wodociągu.

Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym. W zakresie wskaźników bakteriologicznych oznaczono bakterie grupy coli w 100 ml wody, Escherichia coli w 100 ml wody, paciorkowce kałowe w 100 ml wody, natomiast w zakresie parametrów fizykochemicznych i organoleptycznych oznaczono: mętność, barwę, odczyn, przewodność elektryczną, zapach, amonowy jon.

Na podstawie uzyskanych wyników badania wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie stwierdza brak przydatności wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Pużyce z uwagi na obecność bakterii grupy coli w 100 ml wody, Escherichia coli w 100 ml wody i paciorkowców kałowych w 100 ml wody.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie wszczął postępowanie w sprawie doprowadzenia jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi do obowiązujących wymagań sanitarnych.

W wydanej decyzji administracyjnej nakazano m.in unieruchomienie wodociągu, podjęcie działań naprawczych, mających na celu zapewnienie właściwej jakości wody, na okres realizacji zarządzeń decyzji nakazano zapewnić wszystkim odbiorcom wodę zdatną do spożycia tj. uruchomić awaryjne zaopatrzenie w wodę oraz nakazano poinformować odbiorców wody zaopatrywanych w wodę z przedmiotowego wodociągu o jakości wody do spożycia.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Łęczyce
2. Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach
3. a/a