



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Wejherowie

84-200 Wejherowo; ul. Obrońców Helu 3  
tel/fax 0-58 6727427, E-mail: psse.wejherowo@pis.gov.pl  
www.psse-wejherowo.pl



Wejherowo, dnia 01.12.2014r.

SE.NS- 30/4710/285/AJ/14

**OCENA JAKOŚCI WODY  
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Nr 104/14**

za 17.11.2014r.- 24.11.2014r.

**Dotyczy wodociągu publicznego Świchowo**

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. nr 212, poz. 1263 z późn. zm.), art.12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. nr 123, poz. 858 z późn. zm.) oraz §16 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.U. z 2007r. nr 61 poz. 417 późn zm.)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie**

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach poboru próbek wody oraz wyników badań laboratoryjnych tych próbek pobranych z wodociągu publicznego Świchowo, tj.:

Data poboru	Nr sprawozdania	Miejsce poboru próby	Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody
2014-11-17	0710/52/14	Świchowo 2/1	1
2014-11-24	0730/52/14	Świchowo 2/1	2
2014-11-24	0731/52/14	Świchowo 8/3	1
Najwyższe dopuszczalne stężenie			0

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie bakteriologicznym, fizykochemicznym i organoleptycznym.

stwierdza:

**warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym  
Świchowo (gm. Łęczyce)**

*Handwritten signature and date: 03.12.2014*

## UZASADNIENIE

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego upoważniony przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie dokonał w dniach 17.11.2014r. i 24.11.2014r. poboru próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Świchowo. Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym, fizykochemicznym i organoleptycznym. W zakresie wskaźników bakteriologicznych oznaczono liczbę bakterii grupy coli w 100 ml wody, Escherichia coli w 100 ml wody natomiast w zakresie parametrów fizykochemicznych i organoleptycznych oznaczono: barwę, mętność, odczyn, przewodność elektryczną, zapach, smak, jon amonowy.

Na podstawie uzyskanych wyników badania wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Świchowo z uwagi na obecność bakterii grupy coli.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie wdrożył postępowanie administracyjne w sprawie doprowadzenia jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi do obowiązujących wymagań sanitarnych w zakresie wskaźników bakteriologicznych.

Woda z wodociągu publicznego Świchowo nie nadaje się do spożycia przez ludzi w stanie surowym.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Wejherowie  
Ewa Barasik

### Otrzymują:

1. Wójt Gminy Łęczycze
2. Gminny Zakład Usług  
Komunalnych w Łęczycach  
ul. Kościelna 17A  
84-218 Łęczycze
3. a/a