



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie

84-200 Wejherowo; ul. Obrońców Helu 3
tel/fax 0~58 6727427, E-mail: psse@wejherowo.pl



Wejherowo, dnia

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Nr 66/09 ZA ROK 2008

Dotyczy wodociągu publicznego Strzelęcino

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 06.122.851 z późn. zm) art.12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. Nr 123/2006, poz. 858) oraz §16 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61 z 2007r. poz. 417)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach poboru próbek wody oraz wyników badań laboratoryjnych tych próbek pobranych z wodociągu publicznego Strzelęcino w dniach: 10.03.2008r., 17.03.2008r., 09.04.2008r., 23.06.2008r., 01.07.2008r., 09.07.2008r., 17.11.2008r.

Data poboru	Nr analizy	Miejsce poboru próby	Mętność NTU	Mangan (mg/dm ³)	Żelazo (mg/dm ³)	Liczba bakterii grupy coli w 100ml wody
2008-03-10	0244	mieszkanie prywatne Strzelęcino 29	0,84	0,068	0,091	1
2008-03-17	0278/398	mieszkanie prywatne Strzelęcino 29	-	-	-	0
2008-04-09	339s*	mieszkanie prywatne Strzelęcino 29	0,19	0,011	0,044	0
2008-06-23	0625	punkt czerpalny w hydroforni Strzelęcino	5	0,035	0,244	>96
2008-07-01	0655	punkt czerpalny w hydroforni Strzelęcino	0,38	<0,01	0,073	0
2008-07-01	0656	mieszkanie prywatne Strzelęcino 29	-	-	-	1
2008-07-09	1003s*	mieszkanie prywatne Strzelęcino 29	-	-	-	0
2008-11-17	1214	mieszkanie prywatne Kisewo 4/5	0,72	<0,01	0,068	0
Najwyższe dopuszczalne stężenie			1	0,05	0,200	0

* badanie w ramach kontroli wewnętrznej

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym

stwierdza:

- **przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Strzelęcino**

UZASADNIENIE

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego upoważniony przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie dokonał poboru prób wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z przedmiotowego wodociągu.

Na podstawie uzyskanych wyników badania wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Strzelęcino.

Pod względem bakteriologicznym woda spełnia wymagania, pomimo ponadnormatywnej liczby bakterii grupy coli w próbce 0224 z dnia 10.03.2008r. w próbce 0625 z dnia 23.06.2008r. oraz w próbce 0656 z dnia 01.07.2008r. Powtórne badania nie wykazały przekroczeń bakteriologicznych.

Pod względem fizykochemicznym woda również spełnia wymagania, pomimo ponadnormatywnej zawartości związków manganu w próbce nr 0244 z dnia 10.03.2008r. oraz związków żelaza i mętność w próbce nr 0625 z dnia 23.06.2008r. W kolejnych badaniach nie stwierdzono przekroczeń parametrów fizykochemicznych.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Łęczycze
2. Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach
3. mieszkańcy wsi
4. a/a