



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Wejherowie

84-200 Wejherowo; ul. Obrońców Helu 3
tel/fax 0~58 6727427, E-mail: psse@wejherowo.pl



Wejherowo, dnia

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Nr 46/09
ZA ROK 2008**

Dotyczy wodociągu publicznego Borkowo

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 06.122.851 z późn. zm) art.12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. Nr 123/2006, poz. 858) oraz §16 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61 z 2007r. poz. 417)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach poboru próbek wody oraz wyników badań laboratoryjnych tych próbek pobranych z wodociągu publicznego Borkowo w dniach: 16.01.2008r., 26.02.2008r., 28.04.2008r., 27.05.2008r., 16.09.2008r.

Data poboru	Nr analizy	Miejsce poboru próby	Mętność NTU	Żelazo (mg/dm ³)
2008-01-16	0051	SUW Borkowo	1,62	0,356
2008-01-16	0052	tartak Borkowo	0,72	0,118
2008-02-26	0205	SUW Borkowo	1,38	0,356
2008-02-26	0204	tartak Borkowo	1,28	0,405
2008-04-28	0433	SUW Borkowo	0,36	0,327
2008-04-28	0434	tartak Borkowo	2	0,150
2008-05-27	0540	SUW Borkowo	0,90	0,320
2008-05-27	0541	tartak Borkowo	7	0,208
2008-09-16	0933	SUW Borkowo	1	0,058
2008-09-16	0934	Restauracja „Eden” Borkowo	0,70	<0,03
Najwyższe dopuszczalne stężenie			1	0,200

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym

stwierdza:

- **przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Borkowo**

UZASADNIENIE

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego upoważniony przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie dokonał poboru prób wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z przedmiotowego wodociągu.

Na podstawie uzyskanych wyników badania wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Borkowo.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie prowadził postępowanie administracyjne w sprawie poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia w/w wodociągu z terminem poprawy do dnia 10.04.2008r. Postępowanie administracyjne (decyzja nr 3/08/HK) zostało zakończone dnia 06.10.2008r.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Choczewo
2. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
3. mieszkańcy wsi
4. a/a