



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Wejherowie

84-200 Wejherowo; ul. Obrońców Helu 3
tel/fax 0~58 6727427, E-mail: psse.wejherowo@pis.gov.pl
www.psse-wejherowo.pl



Wejherowo, dnia

OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Nr 69/10
za okres 27.04.2009r.- 31.12.2009r.

Dotyczy wodociągu publicznego Wejherowo

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006r. nr 122, poz. 851 z późn. zm) art.12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. nr 123, poz. 858) oraz §16 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61 poz. 417)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach poboru próbek wody oraz wyników badań laboratoryjnych tych próbek pobranych z wodociągu publicznego Wejherowo, tj.:

Data poboru	Nr analizy	Miejsce poboru próby	Liczba bakterii grupy coli w 100ml wody	Escherichia coli w 100ml wody	Liczba paciorkowo-kałowych w 100ml wody	Żelazo (mg/dm ³)	Mangan (mg/dm ³)
2009-04-27	0332	Wejherowo ul. Gdańska 64	0	0	0	<0,03	0,016
2009-05-26	0437	Wejherowo ul. Harcerska 12	0	0	0	<0,03	<0,01
2009-05-26	0434/967	Wejherowo ul. Przebendowskiego 1	2	2	0	0,045	<0,01
2009-06-01	0448	Wejherowo ul. Przebendowskiego 1	0	0	0	-	-
2009-06-22	0507	Wejherowo ul. Marynarki Wojennej 1	1	0	0	0,050	0,017
2009-07-01	0525	Wejherowo ul. Marynarki Wojennej 1	0	0	0	-	-
2009-07-21	0591	Wejherowo ul. Kaszubska 26	0	0	0	<0,03	0,01
2009-08-25	0708	Wejherowo ul. Przebendowskiego 1	0	0	0	0,607	0,258
2009-09-14	0753	Wejherowo ul. Przebendowskiego 1	-	-	-	0,050	0,034
2009-09-29	0811	Wejherowo ul. Gdańska 30	0	0	0	0,034	0,013
2009-10-13	0859/2129	Wejherowo ul. Przemysłowa	0	0	0	0,07	<0,01
2009-11-17	0982	Wejherowo ul. Harcerska 12	0	0	0	0,053	<0,01
2009-11-17	0984	Wejherowo ul. Gdańska 30	0	0	0	0,049	<0,01
2009-12-08	1069	Wejherowo ul. Marynarki Wojennej 1	5	0	0	<0,03	<0,01
2009-12-15	1104	Wejherowo ul. Marynarki Wojennej 1	0	0	0	-	-
2009-12-15	1105	Wejherowo ul. Przebendowskiego 1	0	0	0	-	-
Najwyższe dopuszczalne stężenie			0	0	0	0,200	0,050

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym

stwierdza:

- **przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Wejherowo**

UZASADNIENIE

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego upoważniony przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie dokonał poboru prób wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z przedmiotowego wodociągu.

Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym. W zakresie wskaźników bakteriologicznych oznaczono bakterie grupy coli w 100 ml wody, Escherichia coli w 100 ml wody, liczbę paciorkowców kałowych w 100 ml wody, ogólną liczbę bakterii w $36\pm 2^{\circ}\text{C}$ po 48 h w 1 ml wody, ogólną liczbę bakterii w $22\pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72 h w 1 ml wody, natomiast w zakresie parametrów fizykochemicznych i organoleptycznych oznaczono: mętność, barwę, odczyn, przewodność elektryczną, zapach, amonowy jon, azotyny, azotany, mangan, żelazo, fluorki, chlorki, siarczany, cyjanki, rtęć, sól, indeks nadmanganianowy, bor, chrom, cyjanki, nikiel, arsen, selen, kadm, antymon, ołów, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, benzo(a)piren, Σ WWA.

Na podstawie uzyskanych wyników badania wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Wejherowo.

W dniach 26.05.2009r., 22.06.2009r. i 08.12.2009r. w pobranych próbkach wody nr 0434, 0507, 1069 stwierdzono przekroczenia wskaźników bakteriologicznych. Kolejne przeprowadzone badanie w dniach 01.06.2009r., 01.07.2009r. i 15.12.2009r. nie potwierdziły przekroczeń.

Pod względem fizykochemicznym woda również spełnia wymagania, pomimo ponadnormatywnej zawartości związków żelaza i manganu w próbce nr 0708 z dnia 25.08.2009r. W badaniu wody z dnia 14.09.2009r. nie stwierdzono przekroczeń manganu i żelaza.

Otrzymują:

1. Prezydent Miasta Wejherowa
2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni ul. Witomińska 29 81-111 Gdynia
3. a/a