



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Wejherowie

84-200 Wejherowo; ul. Obrońców Helu 3
tel/fax 0~58 6727427, E-mail: psse@wejherowo.pl



Wejherowo, dnia

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Nr 15/09
ZA ROK 2008**

Dotyczy wodociągu publicznego Strzecz

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 06.122.851 z późn. zm) art.12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. Nr 123/2006, poz. 858) oraz §16 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61 z 2007r. poz. 417)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach poboru próbek wody oraz wyników badań laboratoryjnych tych próbek pobranych z wodociągu publicznego Strzecz w dniach: 18.03.2008r., 06.05.2008r., 12.08.2008r., 21.10.2008r., 08.12.2008r., 16.12.2008r.

Data poboru	Nr analizy	Miejsce poboru próby	Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody
2008-03-18	0285	Zespół Szkół ul. Derdowskiego 1 Strzecz	0
2008-05-06	0467	punkt czerpalny w hydroforni Strzecz	0
2008-08-12	0782/1491	NZOZ ul. Rotty 1 Strzecz	0
2008-10-21	1097	Zespół Szkół ul. Derdowskiego 1 Strzecz	0
2008-12-08	1345	NZOZ ul. Rotty 1 Strzecz	1
2008-12-16	22770*	NZOZ ul. Rotty 1 Strzecz	0
2008-12-16	22771*	punkt czerpalny w hydroforni Strzecz	0
Najwyższe dopuszczalne stężenie			0

* badanie w ramach kontroli wewnętrznej

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym

stwierdza:

- **przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Strzecz**

UZASADNIENIE

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego upoważniony przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie dokonał poboru prób wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z przedmiotowego wodociągu.

Na podstawie uzyskanych wyników badania wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Strzecz.

Pod względem bakteriologicznym woda spełnia wymagania, pomimo ponadnormatywnej liczby bakterii grupy coli w próbce 1345 z dnia 08.12.2008r. Powtórne badania były pozytywne.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Linia
2. konsumenci wodociągu
3. a/a