



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Wejherowie

84-200 Wejherowo; ul. Obrońców Helu 3
tel/fax 0-58 6727427, E-mail: psse.wejherowo@pis.gov.pl
www.psse-wejherowo.pl



Wejherowo, dnia

03. 02. 2015

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Nr 37/15**

za rok 2014

Dotyczy wodociągu publicznego Stilo

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. nr 212, poz. 1263 z późn. zm.), art.12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. nr 123, poz. 858 z późn. zm.) oraz §16 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2007r. nr 61 poz. 417 z późn. zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach poboru próbek wody oraz wyników badań laboratoryjnych tych próbek pobranych z wodociągu publicznego Stilo tj.:

| Data poboru | Nr sprawozdania | Miejsce poboru próby | Mętność (NTU) | Mangan (µg/l) | Żelazo (µg/l) |
|---------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 2014-03-10 | 0151/52/14 | Stilo, ul. Latarników 2/2 | 0,30 | - | - |
| 2014-07-15 | 961/520/14 | Stilo, ul. Latarników 2/2 | 0,90 | 128 | 225 |
| 2014-07-23 | 389/2014* | Stilo, ul. Latarników 2/2 | - | 45 | 39 |
| 2014-10-27 | 0663/52/14 | Stilo, ul. Latarników 3 | 7 | - | - |
| 2014-11-12 | 0702/52/14 | Stilo, ul. Latarników 3 | - | - | - |
| 2014-11-12 | 0703/52/14 | Stilo, ul. Latarników 2/2 | - | - | - |
| 2014-11-17 | 674/2014* | Stilo, ul. Latarników 2/2 | 1,13 | 63 | 209 |
| 2014-11-24 | 684/2014* | Stilo, ul. Latarników 3 | 0,65 | 47 | 121 |
| 2014-11-24 | 685/2014* | Stilo, ul. Latarników 2/2 | 0,59 | 31 | 117 |
| Najwyższe dopuszczalne stężenie | | | 1 | 50 | 200 |

*kontrola wewnętrzna

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie bakteriologicznym, fizykochemicznym i organoleptycznym

stwierdza:

- **przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Stilo**

UZASADNIENIE

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego upoważniony przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie dokonał poboru prób wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Stilo.

Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym, organoleptycznym i fizykochemicznym. W zakresie wskaźników bakteriologicznych oznaczono liczbę bakterii grupy coli w 100 ml wody, *Escherichia coli* w 100 ml wody, liczbę enterokoków w 100 ml wody, ogólną liczbę mikroorganizmów w $22\pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72 h w 1 ml wody, natomiast w zakresie parametrów fizykochemicznych i organoleptycznych oznaczono: barwę, mętność, odczyn, przewodność elektryczną, zapach, smak, jon amonowy, azotany, azoty, mangan, żelazo, fluorki, chlorki, siarczany, cyjanki, rtęć, sól, indeks nadmanganianowy, bor, glin, chrom, nikiel, arsen, selen, kadm, antymon, ołów, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, benzo(a)piren, Σ WWA, benzen, 1,2 dichloroetan, pestycydy chloroorganiczne, fungicydy, pestycydy fosforoorganiczne, Σ pestycydów.

W próbkach wody pobranych w dniach 15.07.2014r., 27.10.2014r. i 17.11.2014r. stwierdzono ponadnormatywną mętność, żelazo i mangan. Kolejne przeprowadzone badania nie potwierdziły przekroczenia w/w parametrów.

W celu wyeliminowania ponadnormatywnej mętności i zawartości żelaza w wodzie administrator dokonał intensywnego płukania sieci wodociągowej oraz zapewnił odpowiednie napowietrzenie wody. W 2015r. planowany jest remont instalacji napowietrzającej wodę surową oraz regeneracja złoża filtracyjnego.

Na podstawie uzyskanych wyników badania wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Stilo.

z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Wejherowie
Zdzisław Westa

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Choczewo
2. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Choczewie
3. mieszkańcy wsi
4. a/a