



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Wejherowie

84-200 Wejherowo; ul. Obrońców Helu 3
Tel: (58) 672-74-27, E-mail: psse.wejherowo@pis.gov.pl
www.psse-wejherowo.pl



SE.NS- 30/4710/285/AJ /15

Wejherowo, dnia 29. 10. 2015

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Nr 110/15**

Dotyczy wodociągu publicznego Bojano

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015r., poz. 1412), art.12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015r., poz.139) oraz §16 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2007r. nr 61 poz. 417 późn zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie

po rozpatrzeniu wyników badań laboratoryjnych próbek pobranych z wodociągu publicznego Bojano,
tj.:

Data poboru	Nr sprawozdania	Miejsce poboru próby	liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody
2015-10-26	286827/15//GDY*	SP, Bojano, ul. Wybickiego 38	0
2015-10-26	286828/15/GDY*	SP, Koleczkowo, ul. Wejherowska 24	0
2015-10-26	286829/15/GDY*	SP, Dobrzewino, ul. Gdańska 23	0
Najwyższe dopuszczalne stężenie			0

*Kontrola wewnętrzna

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie bakteriologicznym i organoleptycznym

stwierdza:

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Bojano

UZASADNIENIE

W związku z wystąpieniem skażenia bakteriologicznego wody w dniu 12.10.2015r. w wodociągu publicznym Bojano, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie wszczął postępowanie administracyjne w sprawie doprowadzenia wody do właściwej jakości pod względem bakteriologicznym.

Administrator podjął działania w celu ustalenia przyczyny skażenia wodociągu oraz doprowadzenia wody do właściwej jakości tj. powiadomił mieszkańców o warunkowej przydatności wody do spożycia w wodociągu publicznym Bojano, przeprowadził dezynfekcję podchlorynem sodu ujęcia wody i sieci. Po zakończeniu dezynfekcji przeprowadzono intensywne płukanie sieci wodociągowej. Pismem z dnia 28.10.2015r. Urząd Gminy w Szemudzie poinformował, że prawdopodobną przyczyną skażenia bakteriologicznego wody było wykonywanie prac modernizacyjnych na ujęciu wody w Bojanie, oraz że w dniu 26.10.2015r. w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody dokonano poboru prób wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Bojano.

Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i organoleptycznym. W zakresie bakteriologicznym oznaczono liczbę bakterii grupy coli w 100 ml wody, Escherichia coli w 100 ml wody, enterokoki w 100 ml wody, ogólną liczbę mikroorganizmów w 36°C po 48h, natomiast w zakresie organoleptycznym oznaczono zapach.

Powyższe wyniki badań wody wykazały, że woda z wodociągu publicznego Bojano odpowiada wymaganiom sanitarnym zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r., Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) w zakresie parametrów bakteriologicznych.

Na podstawie uzyskanych wyników badania wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Bojano.

z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Wejherowie
Zdzisław Węsta

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Szemud
2. Mieszkańcy wsi
3. a.a



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Wejherowie

84-200 Wejherowo; ul. Obrońców Helu 3
Tel: (58) 672-74-27, E-mail: psse.wejherowo@pis.gov.pl
www.psse-wejherowo.pl



SE.NS- 30/4710/285/RJ /15

28. 10. 2015

Wejherowo, dnia

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Nr 109/15**

Dotyczy wodociągu publicznego Bojano

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015r., poz. 1412), art.12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015r., poz.139) oraz §16 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2007r. nr 61 poz. 417 późn zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach poboru próbek wody oraz wyników badań laboratoryjnych próbek pobranych z wodociągu publicznego Bojano, tj.:

Data poboru	Nr próby	Miejsce poboru próby	liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody
2015-10-12	0419	SP, Koleczkowo, ul. Wejherowska 24	14
2015-10-19	0432	SP, Koleczkowo, ul. Wejherowska 24	20
2015-10-19	0433	SP, Bojano, ul. Wybickiego 38	12
Najwyższe dopuszczalne stężenie			0

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie bakteriologicznym, fizykochemicznym i organoleptycznym

stwierdza:

warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Bojano

UZASADNIENIE

W okresie 12.10.2015r. - 19.10.2015r. w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dokonano poboru prób wody z wodociągu publicznego Bojano.

Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym, fizykochemicznym i organoleptycznym. W zakresie wskaźników bakteriologicznych oznaczono liczbę bakterii grupy coli w 100 ml wody, Escherichia coli w 100 ml wody, natomiast w zakresie parametrów fizykochemicznych i organoleptycznych oznaczono: barwę, mętność, odczyn, przewodność elektryczną, zapach, smak, jon amonowy.

Na podstawie uzyskanych wyników badań wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Bojano z uwagi na obecność bakterii grupy coli.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie wdrożył postępowanie administracyjne w sprawie doprowadzenia jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi do obowiązujących wymagań sanitarnych w zakresie wskaźników bakteriologicznych.

Woda z wodociągu publicznego Bojano nie nadaje się do spożycia przez ludzi w stanie surowym.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Wejherowie
Ewa Banasik.

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Szemud
2. Mieszkańcy wsi
3. a.a