



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Wejherowie

84-200 Wejherowo; ul. Obrońców Helu 3  
tel/fax 0~58 6727427, E-mail: psse.wejherowo@pis.gov.pl  
www.psse-wejherowo.pl



Wejherowo, dnia **23. 01. 2014**

**OCENA JAKOŚCI WODY**  
**PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Nr 14 /14**  
**za rok 2013**

**Dotyczy wodociągu publicznego Wyszecino**

Na podstawie art.4 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2011r. nr 212, poz.1263 z późn. zm.), art.12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. nr 123, poz. 858 z późn. zm.) oraz §16 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.U. z 2007r. nr 61, poz.417 z późn. zm.)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie**

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach poboru próbek wody oraz wyników badań laboratoryjnych tych próbek pobranych z wodociągu publicznego Wyszecino, tj.:

| Data poboru                     | Nr sprawozdania | Miejsce poboru próby        | Mętność NTU |
|---------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------|
| 2013-02-05                      | 0092/52/13      | Barłomino, ul. Szkolna 3 SP | 0,22        |
| 2013-05-06                      | 0305/52/13      | Wyszecino, ul. Szkolna 2 SP | <b>2,0</b>  |
| 2013-06-03                      | 0369/52/13      | Barłomino, ul. Szkolna 3 SP | 0,02        |
| 2013-06-03                      | 0373/52/13      | Wyszecino, ul. Szkolna 2 SP | 0,02        |
| 2013-08-20                      | 1203/520/13     | Wyszecino, ul. Szkolna 2 SP | <0,10       |
| 2013-09-09                      | 0601/52/13      | Barłomino, ul. Szkolna 3 SP | 0,14        |
| 2013-10-29                      | 0752/52/13      | Wyszecino, ul. Szkolna 2 SP | 0,50        |
| Najwyższe dopuszczalne stężenie |                 |                             | <b>1</b>    |

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie bakteriologicznym, fizykochemicznym i organoleptycznym

stwierdza:

- **przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Wyszecino**

## UZASADNIENIE

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego upoważniony przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie dokonał poboru prób wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Wyszecino.

Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym, organoleptycznym i fizykochemicznym. W zakresie wskaźników bakteriologicznych oznaczono liczbę bakterii grupy coli w 100 ml wody, *Escherichia coli* w 100 ml wody, liczbę paciorkowców kałowych w 100 ml wody, ogólną liczbę mikroorganizmów w  $22\pm 2^{\circ}\text{C}$  po 72 h w 1 ml wody, natomiast w zakresie parametrów fizykochemicznych i organoleptycznych oznaczono: barwę, mętność, odczyn, przewodność elektryczną, zapach, jon amonowy, azotany, azotyny, mangan, żelazo, fluorki, chlorki, siarczany, cyjanki, rtęć, sód, indeks nadmanganianowy, bor, glin, chrom, nikiel, arsen, selen, kadm, antymon, ołów,  $\Sigma$  trichloroetenu i tetrachloroetenu, benzo(a)piren,  $\Sigma$  WWA, benzen, 1,2 dichloroetan, pestycydy chloroorganiczne, fungicydy, pestycydy fosforoorganiczne,  $\Sigma$  pestycydów.

W dniu 06.05.2013r. stwierdzono ponadnormatywną mętność. Kolejne przeprowadzone badania nie potwierdziły przekroczenia w/w parametru.

Na podstawie uzyskanych wyników badania wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Wyszecino.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Wejherowie  
Ewa Banasik.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Luzino
2. mieszkańcy wsi
3. a/a