



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W WEJHEROWIE**

Wejherowo, dnia 2017 -03- 07

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Nr 68/17
za okres I-VI 2016r.**

Dotyczy strefy Reda – Rumia zaopatrywanej z wodociągu publicznego Reda

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015r., poz. 1412 ze zm.), art.12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017r., poz. 328) oraz §19 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r., poz. 1989)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie

po rozpatrzeniu wyników badań laboratoryjnych próbek pobranych z wodociągu publicznego Reda, tj.:

| Data poboru | Nr sprawozdania | Miejsce poboru próby |
|-------------|--|----------------------------|
| 2016-01-07 | TL/W/0003/2016, 2418/16/GDY/2* | Rumia, ul. Sienkiewicza 30 |
| 2016-01-11 | TL/W/0009/2016, 5104/16/GDY/2* | Reda, SUW |
| 2016-01-21 | TL/W/0065/2016, 16696/16/GDY/2* | Reda, ul. Buczka 27A |
| 2016-01-25 | OLB.90.4411.0010.2015.BK | Reda, ul. Wejherowska 58A |
| 2016-01-27 | TL/W/0081/2016, 22499/16/GDY/2* | Rumia, ul. Kilińskiego 44 |
| 2016-02-03 | TL/W/0117/2016, 29608/16/GDY/Z1* | Rumia, ul. Mickiewicza MDK |
| 2016-02-08 | TL/W/0124/2016, 34224/16/GDY/2* | Rumia, ul. Batorego 29 |
| 2016-02-15 | TL/W/0161/2016, 41494/16/GDY, 41515/16/GDY/2, 41515/16/GDY/1* | Rumia, ul. Wrocławska |
| 2016-02-18 | TL/W/0160/2016, 46415/16/GDY/2* | Reda, ul. Wejherowska 58 |
| 2016-02-23 | TL/W/0169/2016, 51222/16/GDY/2* | Reda, ul. Rekowska 36 |
| 2016-03-02 | TL/W/0188/2016, 60476/16/GDY/Z1* | Reda, SUW |
| 2016-03-15 | 331/521/16 | Reda, ul. Gniewowska 33 |
| 2016-03-17 | TL/W/0241/2016, 79385/16/GDY/2* | Reda, ul. Ceynowy 5 |
| 2016-04-05 | TL/W/0267/2016, 99113/16/GDY/2* | Rumia, ul. Sienkiewicza 30 |
| 2016-04-14 | TL/W/0295/2016, 112196/16/GDY/2* | Rumia, ul. Kilińskiego 44 |
| 2016-04-25 | TL/W/0342/2016, 124689/16/GDY/2* | Reda, ul. Buczka 27A |
| 2016-05-09 | OLB.90.4411.0195.2016.BK | Reda, ul. Zawadzkiego 12 |
| 2016-05-11 | TL/W/0378/2016, 144003/16/GDY/2* | Rumia, ul. Mickiewicza MDK |
| 2016-05-16 | TL/W/0398/2016, 149302/16/GDY/2* | Reda, ul. Wejherowska 58 |
| 2016-05-18 | TL/W/0409/2016, 153002/16/GDY/2* | Rumia, ul. Batorego 29 |
| 2016-05-30 | TL/W/0426/2016, 165199/16/GDY/2* | Rumia, ul. Wrocławska |
| 2016-05-30 | OLB.90.4411.0224.2016.BK | Reda, ul. Rekowska 36 |
| 2016-06-02 | TL/W/0444/2016, 170685/16/GDY, 170661/16/GDY/Z1, 170661/16/GDY/Z1* | Rumia, ul. Sienkiewicza 30 |
| 2016-06-13 | TL/W/0471/2016, 183262/16/GDY/Z1* | Reda, ul. Ceynowy 5 |
| 2016-06-14 | 185325/16/GDY* | Reda, ul. Wejherowska 58 |
| 2016-06-23 | TL/W/0503/2016, 197883/16/GDY/2* | Reda, ul. Rekowska 36 |
| 2016-06-27 | OLB.90.4411.0262.2016.BK | Reda, ul. Zawadzkiego 12 |

*Kontrola wewnętrzna

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie bakteriologicznym, fizykochemicznym i organoleptycznym

stwierdza:

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego

Reda

UZASADNIENIE

W okresie 07.01.2016r. – 27.06.2016r. w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez administratora wodociągu – PEWIK Gdynia Sp. z o. o., dokonano poboru prób wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Reda.

Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym, organoleptycznym i fizykochemicznym. W zakresie wskaźników bakteriologicznych oznaczono liczbę bakterii grupy coli w 100 ml wody, Escherichia coli w 100 ml wody, liczbę enterokoków w 100 ml wody, ogólną liczbę mikroorganizmów w $22\pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72 h w 1 ml wody, ogólną liczbę mikroorganizmów w 36°C po 48 h w 1 ml wody, liczbę Clostridium perfringens łącznie z przetrwalnikami w 100 ml wody, natomiast w zakresie parametrów fizykochemicznych i organoleptycznych oznaczono: barwę, mętność, odczyn, przewodność elektryczną, zapach, smak, jon amonowy, azotany, azotyny, mangan, żelazo, fluorki, chlorki, siarczany, cyjanki, rtęć, sód, indeks nadmanganianowy, bor, chlorek winylu, glin, chrom, nikiel, arsen, selen, kadm, antymon, ołów, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, benzo(a)piren, Σ WWA, benzen, 1,2 dichloroetan, pestycydy chloroorganiczne, fungicydy, pestycydy fosforoorganiczne, herbicydy triazynowe, Σ pestycydów, Σ THM, twardość, zasadowość, wapń, magnez, miedź, cynk, potas, akryloamid, epichlorohydryna, OWO.

Na podstawie uzyskanych wyników badania wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Reda.

Woda z wodociągu publicznego Reda odpowiada wymaganiom sanitarnym zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r., poz. 1989).

Otrzymują:

1. Urząd Miasta Reda
2. Urząd Miasta Rumia
3. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
ul. Witomińska 29 81-311 Gdynia
4. a/a

Państwowy Powiatowy
inspektor Sanitarny
w Wejherowie
Ewa Banaśnik