



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Wejherowie

84-200 Wejherowo; ul. Obrońców Helu 3  
Tel: (58) 672-74-27, E-mail: psse.wejherowo@pis.gov.pl  
www.psse-wejherowo.pl



40

SE.HK- 30.4710.215.AJ.2016

Wejherowo, dnia 2016-12-08

**OCENA JAKOŚCI WODY**

**PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Nr 101/16**

**Dotyczy wodociągu lokalnego Gościcińskiej Fabryki Mebli w Gościcinie**

*[Signature]*  
2016-12-08  
*[Signature]*

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015r., poz. 1412 ze zm. ), art.12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015r., poz.139) oraz §19 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.U. z 2015r., poz. 1989)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie**

po rozpatrzeniu wyników badań laboratoryjnych próbek pobranych z wodociągu lokalnego Gościcińskiej Fabryki Mebli, tj.:

Data poboru	Nr sprawozdania	Miejsce poboru próby	Liczba bakterii z grupy coli (jtk/100ml)	Liczba Escherichia coli (jtk/100ml)
2016-11-21	775/51/W/16*	Studnia nr 3a	0	0
2016-11-23	787/51/W/16*	Studnia nr 3a	0	0
2016-11-23	788/51/W/16*	Biurowiec, łazienka	0	0
2016-11-23	789/51/W/16*	Sklep, Gościcińska Fabryka Mebli	0	0
2016-11-28	799/51/W/16*	Biurowiec, łazienka	0	0
2016-11-28	798/51/W/16*	Sklep, Gościcińska Fabryka Mebli	0	0
2016-11-28	797/51/W/16*	Studnia nr 3a	0	0
2016-12-06	OLB.90.4411.0510.2016.IIK	ul. Fabryczna 1 biuro	0	0
2016-12-06	OLB.90.4411.0511.2016.HK	ul. Fabryczna 3, sklep	0	0
Najwyższe dopuszczalne stężenie			0	0

\*Kontrola wewnętrzna

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie bakteriologicznym

stwierdza:

**przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu lokalnego Gościcińskiej Fabryki Mebli**

## UZASADNIENIE

W związku z wystąpieniem skażenia bakteriologicznego wody w wodociągu lokalnym Gościcińskiej Fabryki Mebli Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie w dniu 19.08.2016r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie doprowadzenia wody do właściwej jakości pod względem bakteriologicznym oraz wydał decyzję nr 18/16/HK znak SE.HK-30.4710.215.AZ.2016 nakazującą m.in. unieruchomić wodociąg lokalny Gościcińskiej Fabryki Mebli, podjąć działania naprawcze, mające na celu doprowadzenie jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych tj.: liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody oraz liczba Escherichia coli w 100 ml wody do wartości określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.U. z 2015r., poz.1989)

W toku postępowania organ ustalił, iż administrator podjął następujące działania: unieruchomił wodociąg lokalny Gościcińskiej Fabryki Mebli, poinformował odbiorców wody zaopatrywanych w wodę z przedmiotowego wodociągu o jakości wody do spożycia oraz o zakazie jej spożywania, zapewnił wszystkim odbiorcom wodę zdatną do spożycia tj. uruchomił awaryjne zaopatrzenie w wodę, wykonał demontaż i czyszczenie pomp głębinowych, czyszczenie filtrów, następnie chlorowanie studni i płukanie studni wraz z rurociągiem i całą armaturą.

Po konsultacjach ze specjalistyczną firmą administrator rozpoczął proces likwidacji studni nr 3. Aktualnie studnia jest odłączona od sieci wodociągowej. Po przeprowadzonych czynnościach przeprowadził dezynfekcję studni nr 3A oraz płukanie wodociągu.

W okresie 21.11.2016r. – 06.12.2016r. w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez administratora wodociągu oraz w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego dokonano poboru prób wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu lokalnego Gościcińskiej Fabryki Mebli.

Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym tj. oznaczono liczbę bakterii grupy coli w 100 ml wody, Escherichia coli w 100 ml wody.

W dniu 30.11.2016r. Gościcińska Fabryka Mebli Sp. z o.o. zwróciła się z prośbą o możliwość ponownego uruchomienia wodociągu lokalnego Gościcińskiej Fabryki Mebli. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie wydał niniejszą ocenę na podstawie uzyskanych wyników badania wody z dnia 21.11.2016r., 23.11.2016r., 28.11.2016r. i 06.12.2016r. w zakresie parametrów bakteriologicznych, w której stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu lokalnego Gościcińskiej Fabryki Mebli. Woda z wodociągu lokalnego Gościcińskiej Fabryki Mebli odpowiada wymaganiom sanitarnym zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.U. z 2015r., poz. 1989).

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Wejherowie  
z UB.  
Barbara Kluk  
Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej

### Otrzymują:

1. Urząd Gminy Wejherowo
2. Gościcińska Fabryka Mebli Sp. o. o.  
ul. Fabryczna 1  
84-241 Gościcino
3. a/a