



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Wejherowie

84-200 Wejherowo; ul. Obrońców Helu 3
tel/fax 0~58 6727427, E-mail: psse@wejherowo.pl



**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Nr 56/09
Dotyczy strefy Reda – Rumia
Zaopatrywanej z ujęcia wody REDA
za okres 01.09.2008r. - 31.12.2008r.**

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 06.122.851 z późn. zm), art.12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. Nr 123/2006, poz. 858) oraz § 16 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61 z 2007 r. poz. 417).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach poboru próbek wody oraz wyników badań laboratoryjnych tych próbek

Data poboru	Nr analizy	Miejsce poboru próby	Mangan (mg/dm ³)
2008-09-29	0980	ul. Ogrodników 5a Reda	0,065
2008-11-27	2012*	ul. Ogrodników 5a Reda	<0,01
2008-09-29	0982	MDK ul. Mickiewicza 19 Rumia	<0,01
2008-10-28	1139	ul. Królowej Jadwigi 3 Rumia	0,038
2008-10-28	1141	SP ul. Rekowska 36 Reda	<0,01
2008-11-04	1182/2155	ul. Św. Józefa 23 Rumia	<0,01
2008-11-24	1249	ul. Buczka 27 Reda	0,012
2008-12-15	1384	MDK ul. Mickiewicza 19 Rumia	<0,01
2008-12-15	1385	ul. Królowej Jadwigi 3 Rumia	0,115
2008-12-15	1386	ul. Ceynowy 5 Reda	0,018
2008-12-16	2161*	ul. Królowej Jadwigi 3 Rumi	0,05
Najwyższe dopuszczalne stężenie			0,05

*badanie w ramach kontroli wewnętrznej

**stwierdza:
przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w strefie Reda - Rumia**

UZASADNIENIE

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego upoważniony przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie dokonał poboru prób wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z przedmiotowego wodociągu.

Na podstawie uzyskanych wyników badania wody: bakteriologicznych i fizykochemicznych, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w strefie zaopatrzenia w wodę Reda – Rumia.

Pod względem fizykochemicznym woda spełnia wymagania, pomimo ponadnormatywnej zawartości związków manganu w próbkach nr 0980 z dnia 29.09.2008r. i nr 1385 z dnia 15.12.2008r. Powtórne badania nie wykazały ponadnormatywnej zawartości manganu.

Otrzymują:

1. Urząd Miasta Reda
2. Urząd Miasta Rumia
3. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni ul. Witomińska 29 81-111 Gdynia