



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Wejherowie

84-200 Wejherowo; ul. Obrońców Helu 3
tel/fax 0-58 6727427, E-mail: psse.wejherowo@pis.gov.pl
www.psse-wejherowo.pl



SE. NS – 30/4710/ 12/AG/14

Wejherowo, dnia

**Ocena obszarowa jakości wody nr 69/14
za rok 2013
-Gmina Luzino-**

Zgodnie z § 17 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2007r. nr 61 poz. 417 późn zm) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie sporządził ocenę obszarową jakości wody za rok 2013.

Na terenie Gminy Luzino jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nadzorowana jest w 7 wodociągach publicznych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie monitoruje jakość wody w wytypowanych punktach poboru prób wody z częstotliwością zgodną z wytycznymi ww. rozporządzenia. Zakres i częstotliwość badań próbek wody jest uzależniona m.in. od produkcji wodociągu oraz od ilości osób korzystających z danego wodociągu.

Dodatkowo Urząd Gminy Luzino prowadzi kontrolę wewnętrzną jakości wody w nadzorowanych wodociągach.

lp	Nazwa i rodzaj wodociągu	Jednostka odpowiedzialna za jakość dostarczanej wody	Miejscowości zaopatrywane przez przedmiotowy wodociąg	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	Produkcja wody dostarczanej do konsumentów (m ³ /dobę)	Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne	Ocena jakości wody – stwierdzone przekroczenia
1	Wodociąg publiczny – Dąbrówka Luzińska	Urząd Gminy Luzino	Dąbrówka Luzińska	437	41	-	Woda odpowiada wymaganiom sanitarnym
2	Wodociąg publiczny – Tępcz	Urząd Gminy Luzino	Tępcz	269	21	-	Woda odpowiada wymaganiom sanitarnym
3	Wodociąg publiczny - Wyszecino	Urząd Gminy Luzino	Wyszecino cz. Barłomina	695	109	-	Woda odpowiada wymaganiom sanitarnym
4	Wodociąg publiczny – Kochanowo	Urząd Gminy Luzino	Kochanowo	436	43	-	Woda odpowiada wymaganiom sanitarnym
5	Wodociąg publiczny - Sychowo	Urząd Gminy Luzino	Sychowo Robakowo Milwino	1799	146	W celu poprawy jakości bakteriologicznej wody administrator przeprowadził intensywne płukanie wodociągu	Woda odpowiada wymaganiom sanitarnym
6	Wodociąg publiczny - Luzino	Urząd Gminy Luzino	Luzino cz. Barłomina	7660	830	-	Woda odpowiada wymaganiom sanitarnym
7	Wodociąg publiczny -Kębłowo	Urząd Gminy Luzino	Kębłowo Zelewó	3098	329	-	Woda odpowiada wymaganiom sanitarnym

**Przeprowadzone działania w ramach nadzoru nad jakością
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Luzino:**

- W roku 2013 wykonano 36 badań laboratoryjnych wody, z czego 4 nie odpowiadały bakteriologicznym wymaganiom sanitarnym.
- Prowadzono badania jakości wody w zakresie bakteriologicznym, fizykochemicznym i organoleptycznym.
- W badaniach kontrolnych wody oznaczono liczbę bakterii grupy coli w 100 ml wody, Escherichia coli w 100 ml wody, mętność, barwę, odczyn, przewodność elektryczną, zapach, jon amonowy.
- W roku 2013 w 6 wodociągach (Kębłowo, Dąbrówka Luzińska, Wyszecino, Kochanowo, Sychowo, Luzino) wykonano badania przeglądowe wody, w których oznaczono liczbę bakterii grupy coli w 100 ml wody, Escherichia coli w 100 ml wody, liczbę paciorkowców kałowych w 100 ml wody, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22±2°C po 72 h w 1 ml wody, Clostridium perfringens w 100 ml wody, mętność, barwę, odczyn, przewodność elektryczną, zapach, jon amonowy, azotany, azotyny, mangan, żelazo, fluorki, chlorki, siarczany, rtęć, cyjanki, sól, indeks nadmanganianowy, bor, glin, chrom, nikiel, arsen, selen, kadm, antymon, ołów, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, benzo(a)piren, Σ WWA, benzen, 1,2 dichloroetan, pestycydy chloroorganiczne, fungicydy, pestycydy fosforoorganiczne, Σ pestycydów
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie wydał w dniu 14.11.2013r. decyzję administracyjną nr 23/13/HK w sprawie poprawy jakości wody pod względem bakteriologicznym w wodociągu publicznym Sychowo w związku ze stwierdzoną obecnością bakterii grupy coli. Podjęte przez administratora wodociągu działania naprawcze w tym intensywne płukanie sieci wodociągowej okazały się skuteczne. W dniu 03.12.2013r. stwierdzono przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie po przeanalizowaniu sprawozdań z badań wody stwierdził przydatność wody do spożycia we wszystkich wodociągach publicznych gminy Luzino.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Wejherowie

Ewa Banasik.

Otrzymuje:
1. Wójt Gminy Luzino
2 a/a