



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Wejherowie

84-200 Wejherowo; ul. Obrońców Helu 3
tel/fax 0~58 6727427, E-mail: psse.wejherowo@pis.gov.pl
www.psse-wejherowo.pl



Wejherowo, dnia

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Nr 17/10
ZA ROK 2009**

Dotyczy wodociągu publicznego Zakrzewo

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006r. nr 122, poz. 851 z późn. zm) art.12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. nr 123, poz. 858) oraz §16 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61 poz. 417)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach poboru próbek wody oraz wyników badań laboratoryjnych tych próbek pobranych z wodociągu publicznego Zakrzewo, tj.:

| Data poboru | Nr analizy | Miejsce poboru próby | Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody |
|---------------------------------|------------|---------------------------------------|--|
| 2009-02-03 | 0099 | mieszkanie prywatne Zakrzewo 46 | 0 |
| 2009-05-12 | 0410 | punkt czerpalny w hydroforni Zakrzewo | 0 |
| 2009-08-10 | 0650 | punkt czerpalny w hydroforni Zakrzewo | 11 |
| 2009-08-17 | 0675 | mieszkanie prywatne Zakrzewo 46 | 0 |
| 2009-08-17 | 0676 | punkt czerpalny w hydroforni Zakrzewo | 0 |
| 2009-11-09 | 0946/2296 | mieszkanie prywatne Zakrzewo 46 | 0 |
| 2009-12-07 | 1060 | Szkoła Podstawowa Zakrzewo | 0 |
| Najwyższe dopuszczalne stężenie | | | 0 |

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym

stwierdza:

- **przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Zakrzewo**

UZASADNIENIE

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego upoważniony przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie dokonał poboru prób wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z przedmiotowego wodociągu.

Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym. W zakresie bakteriologii oznaczono bakterie grupy coli w 100 ml wody, *Escherichia coli* w 100 ml wody, ogólną liczbę bakterii w $36\pm 2^{\circ}\text{C}$ po 48h w 1ml wody, ogólną liczbę bakterii w $22\pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72h w 1ml wody, liczbę paciorkowców kałowych w 100 ml wody, natomiast w zakresie fizykochemii oznaczono: mętność, barwę, odczyn, przewodność elektryczną, zapach, amonowy jon, azotyny, azotany, mangan, żelazo, fluorki, chlorki, siarczany, rtęć, sól, indeks nadmanganianowy, bor, chrom, nikiel, arsen, selen, kadm, antymon, ołów, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, benzo(a)piren, Σ WWA.

Na podstawie uzyskanych wyników badania wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Zakrzewo.

W dniu 10.08.2009r. stwierdzono obecność bakterii grupy coli w badanej wodzie. Kolejne przeprowadzone badania wykonane w dniu 17.08.2009r. nie potwierdziły przekroczeń w/w parametru.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Linia
2. mieszkańcy wsi
3. a/a