



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Wejherowie

84-200 Wejherowo; ul. Obrońców Helu 3  
tel/fax 0~58 6727427, E-mail: psse.wejherowo@pis.gov.pl  
[www.psse-wejherowo.pl](http://www.psse-wejherowo.pl)



Wejherowo, dnia

**OCENA JAKOŚCI WODY  
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Nr 25 /10  
ZA ROK 2009**

**Dotyczy wodociągu lokalnego Zelewo**

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006r. nr 122, poz. 851 z późn. zm) , §16 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.U. Nr 61 poz. 417 )

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie**

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach poboru próbek wody oraz wyników badań laboratoryjnych tych próbek pobranych z wodociągu lokalnego Zelewo gm. Luzino zaopatrującego budynek szkolny, administrowanego przez Urząd Gminy Luzino, tj.:

Data poboru	Nr analizy	Miejsce poboru próby	Żelazo (mg/dm <sup>3</sup> )	Mangan (mg/dm <sup>3</sup> )	Mętność NTU
2009-07-13	0563	SP Zelewo	<b>0,761</b>	<b>0,134</b>	<b>4</b>
2009-09-07	0734	SP Zelewo	0,093	<0,01	0,46
<b>Najwyższe dopuszczalne stężenie</b>			<b>0,200</b>	<b>0,050</b>	<b>1</b>

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym

**stwierdza:**

- **przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu lokalnego Zelewo**

**UZASADNIENIE**

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego upoważniony przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie dokonał poboru prób wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z przedmiotowego wodociągu.

Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym. W zakresie wskaźników bakteriologicznych oznaczono bakterie grupy coli w 100 ml wody, Escherichia coli w 100 ml wody, liczbę paciorkowców kałowych w 100 ml wody, natomiast w zakresie parametrów fizykochemicznych i organoleptycznych oznaczono: mętność, barwę, odczyn, przewodność elektryczną, zapach, amonowy jon, azotyny, azotany, mangan, żelazo.

Na podstawie uzyskanych wyników badania wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu lokalnym Zelewo.

Prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie poprawy jakości wody pod względem fizykochemicznym zostało zakończone 05.10.2009r. Administrator wodociągu w celu zapewnienia właściwej jakości wody przeznaczonej do spożycia dokonał przebudowy instalacji wodociągowej, wymiany pompy, zbiornika hydroforowego oraz wykonał stację uzdatniania wody.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Luzino
2. konsumenci wody
3. a/a